

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRES INFORME DE TORQUE



DEPARTAMENTO:
SITIO:
ASIGNACION:
CONTRATISTA:

SECCION: *S_A1 de 0 - 1.60 m*

ELEMENTO O ESTRUCTURA N°	UBICACIÓN DEL ELEMENTO	DIMENSIONES DEL TORNILLO			ESPECIFICACION DEL TORNILLO	APRIETE LBS-PIE		RESULTADO	CROQUIS DE LOCALIZACION Y/O ANEXAR PLANOS DE REFERENCIAS
		Ø	LONGITUD	N°		ESPECIFICADO	REAL		
MONTANTES_1	S_A1 NIV. +1.60	5/8"	2 1/2	1	A325-GALV	120 - 150	130	A	

A = ACEPTADO R = RECHAZADO

OBSERVACIONES: *NINGUNA*

EQUIPO UTILIZADO: *Torquimetro* MARCA: FECHA DE CALIBRACION: SERIE:

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

FECHA

SELLO Y FIRMA

FECHA

SELLO Y FIRMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRES INFORME DE TORQUE

DEPARTAMENTO:

SITIO:

ASIGNACION:

CONTRATISTA:

SECCION: *S_A2 de 1.60 -12 m*

ELEMENTO O ESTRUCTURA N°	UBICACIÓN DEL ELEMENTO	DIMENSIONES DEL TORNILLO			ESPECIFICACION DEL TORNILLO	APRIETE LBS-PIE		RESULTADO	CROQUIS DE LOCALIZACION Y/O ANEXAR PLANOS DE REFERENCIAS
		Ø	LONGITUD	N°		ESPECIFICADO	REAL		

A = ACEPTADO R= RECHAZADO

OBSERVACIONES: *NINGUNA*

EQUIPO UTILIZADO: *Torquimetro* MARCA: FECHA DE CALIBRACION: SERIE:

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

FECHA

SELLO Y FIRMA

FECHA

SELLO Y FIRMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORRES INFORME DE TORQUE


DEPARTAMENTO:

SITIO:

ASIGNACION:

CONTRATISTA:

SECCION: *COMPLEMENTOS A1 de 0-20m*

ELEMENTO O ESTRUCTURA N°	UBICACIÓN DEL ELEMENTO	DIMENSIONES DEL TORNILLO			ESPECIFICACION DEL TORNILLO	APRIETE LBS-PIE		RESULTADO	CROQUIS DE LOCALIZACION Y/O ANEXAR PLANOS DE REFERENCIAS
		Ø	LONGITUD	N°		ESPECIFICADO	REAL		
									

A = ACEPTADO R= RECHAZADO

OBSERVACIONES: *NINGUNA*

EQUIPO UTILIZADO: *Torquimetro* MARCA: FECHA DE CALIBRACION: SERIE:

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

PERSONAL EMPRESA CONTRATISTA

FECHA

SELLO Y FIRMA

FECHA

SELLO Y FIRMA