



LICITACIÓN PÚBLICA N° 095/2015
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y
CLIMATIZACIÓN" PROYECTO RN-2015-FBN

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 30/10/2015 HORA DE INICIO: 16:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:05

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Benjamin Mamani	Profesional Implementación Proyecto Transporte	
2	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
4	Varinia Berdeja Torres	Asesor Legal	
5	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
6	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SEVICE C&C SRL	Jimena Carreño	70124716 jimena.carreno@allservicecyc.com.bo	
2	HANSA LTDA	Alvaro Garay	77227958 agaray@hansa.com.bo	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1. en la pg. 48 clausula novena, que refiere para a la garantía de bienes y funcionamiento de equipos. Esta garantía es una boleta?	No. Si es necesario la garantía de buen funcionamiento de bienes y equipos el cual no es un boleta.
2. El periodo de garantía del buen funcionamiento de equipo puede ser	Se responderá a través de la página web



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
computable a partir de la firma de ATP?.	
3. Página 11 forma de pago. Solicitamos es que se generen certificados de control de calidad por avance.	Se responderá a través de la página web
4. De las boletas se pueden definir los nombres de las boletas. Cuál debería ser el título de presentación de la boletas por ítems.	Debe llevar el nombre de la licitación y el número de ítem al que se presenta, más el nombre del requerimiento.
5. Todas las estaciones están en operación y listas para poder instalar los equipos?	Se responderá a través de la página web
6. Las estaciones destinadas a estos equipos serán adecuadas por obras civiles por parte de Entel?	Se responderá a través de la página web
7. Aclarar la capacidad del equipo, es de 35 kbtu o de 30kbtu	Se aclara que el equipo debe tener la capacidad de 30kbtu.
8. Confirmar si la configuración debe ser aplicada solo para equipos de la misma marca.	Deben ser configurados equipos de la misma marca.
9. En página 35 servicios de instalación, el equipo desmontado se debe trasladar a que almacén?	Almacén Entel de la ciudad Beni.
10. Pg. 35 punto 5.4 sistemas de monitoreo, por favor aclarar el tipo de estructura de soporte para switch Ethernet?	El gabinete es de 19 pulg. de ancho y debería considerarse una bandeja para la instalación del switch.
11. En la pg.38 tabla TR3 la estación del Perú es una estación que está en el departamento del Beni?	Si.
12. Referente al banco de baterías, existe alguna restricción en cuanto a la procedencia de las baterías?	No. Debe cumplir el requerimiento de Entel S.A.
13. En cuanto a las cantidades tabla TR2, los grupos suman 9 y los tanques 7, confirmar requerimiento.	Se confirma el requerimiento de Entel S.A.
14. En cuanto al tiempo de provisión de sistemas de energía AC/DC el cual es de 100 días, se puede extender hasta 120.	El tiempo de provisión se amplía a 110 días.