



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 100/2015**  
**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA**  
**-48VDC" PROYECTO TD-2015-IUE**

**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 23/11/2015    HORA DE INICIO: 16:00    HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00**

**PARTICIPANTES.**

<b>POR ENTEL SA.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1	Benjamin Mamani	Profesional Implementación Proyecto Transporte	
2	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
4	Bruce Rojas Soliz	Asesor Legal	
5	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
6	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1	ICTEC SRL	Rodrigo Maidana	72020832 rodrigo.maidana@ictec.com.bo	
2	NPI SRL	Henry Calle	73076324 henry.calle@npi.com.bo	

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
1. Sobre A	El asesor legal efectúa las aclaraciones legales sobre la participación de las empresas dentro del proceso de licitación y cumplimiento adecuado de los términos básicos de contratación. Para la licitación pública de referencia.
2. cuál es la válida para la boleta de seriedad de propuesta el punto 7.1.8 o 7.1.9.	La valida es la 7.1.8. y queda nula el punto 7.1.9.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
3. En la 14 punto 1.6 en este caso se solicita dos ejemplares una copia o solamente un ejemplar impreso y una copia electrónica.	Se solicita un ejemplar impreso y una copia en formato digital.
4. De la tabla TR-1 los sitios descritos son urbanos y rurales? y en que porcentaje.	Se responderá vía web.
5. En el punto 3.5 regleta de distribución de energía, estas cantidades son fijas o pueden variar.	Las cantidades y capacidades son fijas.
6. Respecto al punto de entrega de las baterías, deberán ser entregadas en La Paz o en estaciones.	La entrega de los bancos de baterías será en almacenes Entel La Paz, posteriormente se indicara las estaciones para su instalación.
7. En la página 20 tiempo de provisión se puede considerar una ampliación de 100 a 120 días	Se responderá vía web
8. Respecto a tiempos de instalación punto 2.3, el inciso b) la distancia aproximada del cable de 15 m es para todas las estaciones?	Si.