



LICITACIÓN PÚBLICA N° 058/2016
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS,
PROYECTO RN-2015-AEN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 08/08/2016 HORA DE INICIO: 10:07 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:12

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Profesional Planificación de Proyectos Transporte	
2	Benjamin Mamani	Profesional Planificación de Proyectos Transporte	
3	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Jovana Montaña	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
2	ALL SERVICE C&C S.R.L.	Erwin R. Carreño Cuadrado	70125588 – Erwin.careño@allservicecyc.com	
3	ICTEC	Sergio Larrazabal	67001462 – Sergio.larrazabal@ictec.com.bo	
4	HANSA LTDA.	Raquel Huanca	77585120 – rhuanca@hansa.com.bo	
5	ALEX INTERNACIONAL S.A.	Danitza Carvajal	77204933 – info@alexinternacional.com	
6	ZTE	Reynaldo Padilla	71568332 – reynaldo.padilla@zte.com.cn	
7	DAE IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Alvaro Iraizos	70144194 – adaetelecom@gmail.com	



N°	PREGUNTA	RESPUESTA / MODIFICACIÓN
Consultas		
1	Página 3. Lugar de entrega Es posible adicionar que el lugar de entrega sea almacenes de residencia del proveedor?	Si es posible, pero de la totalidad del almacenaje. Esta aclaración se modificará en el documento de TBC.
2	Página 15 punto E.3.3 La posición de los bornes parte frontal, se refiere a superior frontal?	Hace referencia a la parte superior frontal. Se incluirá una fotografía en el TBC.
3	Punto E,e inciso g. Si el proveedor debe definir la solución ya sea climatización o ventilación?	El proveedor debe determinar la solución en base al requerimiento de Entel S.A.
4	Punto E.5 Con referencia rack indoor, este material no contempla tapas, es abierto?	Los rack indoor deben ser abiertos considerando su protección lateral.
5	Página 17 punto E.13 Las empresas ALL Service, ICTEC, HANSA, ADAE solicitan la ampliación a 150 días para la provisión.	Se responderá si es aceptada se modificará en el documento de TBC.
6	Punto E.14 Las empresas ALL Service, ICTEC, HANSA, ADAE solicitan la ampliación de servicios de instalación a 150 días considerando la cantidad de estaciones a intervenir.	Se responderá si es aceptada se modificará en el documento de TBC.
7	Página 15 punto E.3 Fecha de fabricación 5 meses antes de la puesta de servicio, si se amplía el tiempo de provisión e instalación este tiempo se incrementaría también?	La respuesta será emitida vía web y modificada en el documento de TBC.
8	Página 17 E.16 Solicitan un ingeniero Eléctrico registrado en la SIB, se puede a un ingeniero electrónico y/o electromecánico?	Se puede considerar a un ingeniero electromecánico. Se modificará en el TBC. Este debe tener la suficiente experiencia de acuerdo a requerimiento de Entel.
9	Página 15 E.3. inciso a) Para baterías de 100 amperios se solicita saber si es posible ofertar una alternativa en AGM?	La respuesta será emitida vía web y modificada en el documento de TBC.
10	Página 15 E4 inciso a) se solicita saber si se puede ofertar en material aluminio?	Si es posible, el mismo debe cumplir las características mecánicas para poder soportar el peso de los equipos.
11	Página 15 E4 inciso 4). Para baterías de 600 amperios/hora para arriba se solicita saber, si puede ofertarse otras medidas de gabinetes, ya que el volumen permitido no es suficiente para esas capacidades.	Si es posible, en concordancia con las dimensiones del banco de baterías.
12	Se solicita la ampliación de presentación de propuestas hasta el 22 del Agosto, la carta fue remitida al área de Adquisiciones.	La respuesta será emitida vía web.
13	Página 15 E3.3 Es posible que indiquen las dimensiones para las baterías de 600, 800 y de 1000 de amperaje.	Es la solución del proveedor.
14	Tabla TR1. No se indica el tipo de soporte, esto significa que se reutilizarán los soportes ya existentes? si no fuera adecuado el soporte, quien se hará cargo de esta situación?	No se incluye el cambio de estructura ya que las dimensiones de las baterías están dadas en el requerimiento de Entel.



15	En los lugares donde se desinstalarán las baterías , donde se dejará las baterías, o se dejarán en el mismo sitio?	Los cambios de baterías serán realizadas en las estaciones y serán dejadas en el mismo lugar. Para el caso de la estación Cristo Redentor de Santa Cruz se debe realizar el traslado al almacén que designará Entel.
16	Página 15 E.4 inciso g, se solicita el valor en temperatura ambiente y la potencia en watts que se deberá considerar en cada sitio a fin de dimensionar el sistema de ventilación o climatización para los gabinetes outdoor.	El dimensionamiento del sistema de climatización o ventilación debe ser realizado por el proveedor como solución tomando en cuenta las temperaturas promedios de las tres regiones departamentos, Pando, Beni y Santa Cruz.
17	Página 15 E.5 se solicita especificación de modelo y dimensiones solicitadas por Entel	La solución debe ser presentada por el proveedor en cumplimiento a los requerimientos de Entel.
18	E.3.3 Es posible que se acepte una dimensión de la profundidad mayor a lo requerido por Entel?	Las dimensiones están establecidas en el requerimiento.
19	E.3.3 Es posible que se acepte una dimensión de la altura menor a lo requerido por Entel?	Si es posible.
20	Página 15 E3.3 El amperaje de las baterías puede ser superior?	Si es posible, en cumplimiento a las dimensiones requeridas por Entel.
21	Página 16 E.10 la certificación la debe emitir la fábrica o el proveedor?	Debe ser emitida por la fábrica.
22	Se puede realizar las visitas en sitios?	Los survey's de instalación serán realizados con las empresas adjudicadas.
23	ACLARACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA DE ENTEL	Las baterías deberían indicar en su documentación técnica y en el membrete de la batería la capacidad nominal de la batería ofertada.
24	Página 15 E.3 baterías AGM, pueden ser de tipo VRLA?	Los 2 tipos de baterías tanto AGM como GEL son del tipo VRLA.
25	Respecto a la dimensiones de la baterías, pueden variar en milímetros respecto al ancho y profundidad?	Se comunicará vía web las variaciones de las baterías de 100 amperios. S e modificará TBC.

El Asesor Legal realizó las recomendaciones para la presentación de los documentos legales requeridos en el Sobre A "Documentos Administrativos".