



**ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 088/2018**  
**"PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA, CLIMATIZACIÓN Y SERVICIO DE**  
**INSTALACION"**

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 12 de octubre de 2018, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (que se responderían vía web), aclaraciones técnicas, y las correspondientes modificaciones realizadas al TBC.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC
<b>Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración</b>			
1	En la página 16 TBC puntos 3.4 enciso corriente nominal de 150Amp pero en la página 15 punto 3 requerimiento de equipos AC/DC 220Amp	Se modificara el TBC a 150 amp.	Se modifica en LA PAG 15, PUNTO 3, Ítem 1, CAPACIDAD: 380-220VAC/-48VDC 150 A.
3	Página 19 punto 8 enciso a todas las estaciones ya cuentas con lozas para todos los equipos favor confirmar.	Se modificara: incluir lozas para grupo electrógeno: dimensiones 1 metro adicional al área que ocupa el grupo electrógeno.	Se modifica el punto 8, inciso j a: j) Se deben realizar obras civiles para ductos subterráneos, accesos de cables y reposición de los mismos. También en OCCC implementar la base para grupo electrógeno o losa con dimensiones 1m alrededor del grupo para mantenimiento.
8	Página 29 punto 16 menciona tiempo de provisión a 80 días calendario, se solicita igualar a 120 días calendario.	En el punto 16 de la página 29 se modifica a provisión 90 días calendario.	En la pag. 29, punto 16 se modifica a: <b>PROVISIÓN</b> El tiempo para la provisión de todos los equipos, componentes y materiales de instalación, es de noventa (90) días calendario, a partir de la suscripción del contrato.

  
**Darío Celique Lopez**  
Jefe de Energía y Obras Cíviles  
Subgerencia de Operación y  
Mantenimiento  
Entel S.A.

  
**Hugo Bernabe Aliaga Rodriguez**  
Profesional Energía  
Subgca. Operación y Mantenimiento  
Entel S.A.