



LICITACIÓN PÚBLICA N° 018/2019
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 14/02/2019

HORA DE INICIO: 15:00

HORA DE CONCLUSIÓN: 16:16

PARTICIPANTES.

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Cesar Ivar Rollano	Subgerencia de Operación y Mantenimiento	
2.	Elio Cahuaya	Profesional de Energía y Obras Civiles	
3.	Hugo Aliaga	Profesional de Energía y Obras Civiles	
4.	Varinia Berdeja	Asesor Legal	
5.	Alberto Coronel	Subgerente Adquisiciones a.i.	
6.	Carmen Blanca Ticona	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	
1.	KRAKEN	ANTONIO TAVARA	74260088 atavara@kraken.com.bo	
2.	AGENCIAS GENERALES S.A.	CARLOS MIRANDA	70153471 carlos.miranda@agsa.com	



PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	
3.	EMPRESA COMPONENTS OPTIMAL 4 SRL	VANIA CARRASCO	75007070 gerencia@co4.com.bo	
4.	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A.	GONZALO ALBERTO PEÑARANDA	72115038 gonzalo.peñaranda.vargas@cummins.com	

Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
1.	Aclaraciones sobre A	El asesor legal procedió a la recomendación respecto al cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC (Punto 8.1 Sobre "A"). Haciendo énfasis en: 1) La documentación foliada; 2) Presentación de copias digitales, 3) Presentación de sobres de manera separada; 4) Objeto de la actualización de la Matricula de Comercio de acuerdo a requerimiento; 5) Estados Financieros auditados de la Gestión 2017; 6) certificado de actualización de Matricula de Comercio 7) las cuatro características de la boleta de garantía de seriedad de propuesta.
2.	Página 5, punto 8 presentación de propuestas en fecha y hora, la propuesta se debe presentar el jueves 21/02/2019 a las 09:00, ese mismo día y a la misma hora se debe presentar la L.P. 016/2019 " Provisión e instalación de sistemas ininterrumpibles de energía (UPS) bancos de batería, inversores" Por lo que se solicita ampliación para la presentación de propuestas hasta el jueves 28/02/2019	Remitirse a la Pg.25 al anexo 1 de los Términos Básicos De Contratación, condiciones generales del proceso.
PARTE TECNICA		
3.	Página 18, punto B13. Solicita repuestos para grupos electrógenos de 17 KVA, y en la tabla GE-1 solamente hay un modelo de 17 KVA, se sugiere se suprima esta solicitud y se solicite repuestos para cada modelo propuesto.	No requiere aclaración se mantiene lo solicitado en el TBC.
4.	Página 19, punto B14, inciso g) Solicita "...Adecuar ventanas o puertas para la circulación necesaria de aire hacia el grupo electrógeno en 6 sitios...", favor de hacer conocer los 6 sitios donde se debe realizar estas adecuaciones.	Se evaluara y responderá a través de la página web (se modificara el TBC)
5.	Página 19, punto B14, inciso n) Solicita "...Realizar el cambio y desmontaje del sistema	Se actualizara la tabla GE-1 (se modificara el TBC)



Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	antiguo (grupos antiguos), de acuerdo a lo identificado en la tabla GE-1...”, la tabla GE-1 no identifica los grupos antiguos a desmontar, favor de actualizar la tabla.	
6.	Página 22, punto B22. Debido a que los grupos electrógenos deben ser fabricados e importados se solicita ampliación para la provisión a 120 días calendario.	se ampliará el plazo de provision a 120 días haciendo un total de 150 días calendario. (se modificara el TBC)
7.	Página 22, punto B23. Debido a lo alejado de las estaciones donde serán instalados los GE se solicita ampliación en el tiempo de instalación a 60 días calendario.	No.
8.	Página 23, tabla GE-1. Se solicita que adjunten la tabla en formato editable.	Se facilitara el editable (se modificara el TBC)
9.	Página 23, tabla GE-1. Al parecer los ítems 5 y 12 se repiten, favor aclarar.	Se depurara el sitio repetido (se modificara el TBC)
10.	Página 23, tabla GE-1. Favor uniformar y corregir las columnas de Requerimiento De Sistemas De Energía, Potencia Requerida KVA, Tipo de Servicio,	Se uniformara la tabla GE-1 (se modificara el TBC)
11.	Página 23, tabla GE-1. En la columna Tipo de Montaje ATS se sugiere que los GE para operación Outdoor cuenten con ATS incorporado y los GE para operación Indoor cuenten con ATS independiente.	Se aclarará la tabla (se modificara el TBC)
12.	Página 23, tabla GE-1. En el ítem 6 columna Requerimiento de tanque externo, se solicita indicar la capacidad del tanque incorporado.	Se adicionará a la Tabla. (se modificara el TBC)
13.	por favor podrían detallar más específicamente los sitios de instalación , como ser localidad provincia, cantón en las respectivos departamentos, para efectos de instalaciones en los sitios respectivos.	No corresponde la consulta.
14.	Es posible la presentación por ítems.	No.
15.	Confirmar que el único equipo monofásico es el ítem 6. Y la capacidad del tanque	Se aclarará la tabla (se modificara el TBC)
16.	En el ítem 2 confirmar que el equipo no requiere tanque de combustible incorporado.	Se aclarará la tabla (se modificara el TBC)
17.	Confirmar el lugar del entre ítem 13.	En almacenes de ENTEL S.A. LA PAZ
18.	Inciso B11, sobre tanques de 500 litros.... esto aplica a generadores más pequeños.	Si, aplica a todos los generadores.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'FA', 'del', 'Q', '49', and 'm']