



LICITACIÓN PÚBLICA N°003/2015
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 13/01/2015 HORA DE INICIO: 10:45 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:20

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	AREA	FIRMA
1	Alfredo Callejas	Tecnología	
2	Benjamin Mamani Laruta	Tecnología	
3	Wilson Orellana	Adquisiciones	
4	Nancy Patty	Adquisiciones	
5	Jessica Montaña	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	JOINT NETWORKS	Javier Orosco	72053377-2157933-javier.orozco@joint-networks.com	
2	MARIENCO TECNOLOGIA Y CONTROL	Jaime Villegas Ibañez	3411929-70563047-energia@marienco.com	
3	ENERCLIM SRL.	Jimena Carreño	70124716-2418554-enerclimsrl@yahoo.es	
4	ATLAS COPCO BOLIVIANA S.A.	Julio Cordero	2112000 Int.145-71540900-julio.cordero@bo.atlascopco.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
JOINT NETWORKS: Aceptan ofertas por partes. La licitación solicita Grupo electrógeno, Planta Rectificadora y tableros de transferencia. ¿Podemos participar solo para la provisión de la planta rectificadora y su instalación?	No, las soluciones deben ser integrales y compatibles con un solo proveedor, siendo el sistema de energía como un requerimiento único. Basarse en el punto 3 y 3.1. de la parte II del Pliego de Condiciones , la forma de adjudicación parcial.
MARIENCO TECNOLOGIA Y CONTROL: Sugiere forma de pago 80% del costo de los equipos contra entrega en aduana.	No, se mantiene la forma de pago por temas de control.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Boleta de Seriedad de propuesta podría ser para el equipo a presentarse.	Si, se desglosará y se publicará en la página WEB de acuerdo al Pliego de Condiciones.
ATLAS COPCO: Aclarar el lugar de entrega.	En la página 3, indica lugar de entrega los equipos deben ser entregados en almacenes La Paz y posteriormente deben ser trasladados al lugar de instalación en Pando.
MARIENCO: Para los generadores no hay de 4 cilindros para esa potencia. Puede ser de menor cantidad.	Se revisará y se publicará en la pagina WEB.
Los tanque no llegan a más de 500 litros y la autonomía es de 24 hrs. ustedes piden tanque de 500 litros. Es necesario esta capacidad.	Si es necesario el tanque de esta capacidad.
Punto de instalación en Villa Buch porque no ponen una loza. Solicitamos un plano referencial o diagrama para ver la disponibilidad del equipo y en los demás lugares. Humedad, etc.	El proveedor adjudicado debe realizar un relevamiento en sitio. ENTEL analizará este requerimiento y será publicado en la página WEB.
Los diagramas unifilares del Pliego de Condiciones pueden enviarnos en PDF en el caso de energía.	Si, se les enviará y se publicará en la página WEB.
ENERCLIM SRL.: La estación donde tiene que estar los sistemas de climatización ya está en operación.	Si se encuentran en operación.
ATLAS COPCO: En el caso de los generadores cual sería el máximo tiempo de funcionamiento.	La solución ofrecida debe ser de 24x7.
MARIENCO: Para los generadores se sugiere se pida la garantía por horas.	Se considerará la sugerencia para futuras convocatorias