



ACTA DE RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 044/2023 "PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA HÍBRIDO PROYECTO IFO FASE III"

FECHA: 04 de septiembre de 2023

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Ariel Espinoza Rocabado	Subgerente Desarrollo Rural
Mauro Franco Mostajo Lopez	Profesional Desarrollo Rural
Vesna Nandy Soto Montoya	Profesional Desarrollo Rural
Jarol Limbert Mamani Quispe	Profesional Adquisiciones
Carmen Blanca Ticona Romero	Profesional Adquisiciones

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1.	4.2 Características Técnicas Específicas, subpunto 6	19	1. Los cinturones de seguridad solicitados deben ser construidos a medida, por lo tanto no existe una ficha técnica comercial de producto. Se puede retirar el requerimiento de: "presentar la documentación técnica de respaldo, para el cumplimiento del requerimiento." 2. En el subpunto i) se pide que el cinturón sea empotrado pero en el anexo 7 se muestra una figura que da a entender que el gabinete será adozado a la losa  Fig 1 adozado  Fig 2 empotrado Favor confirmar la forma de instalación del cinturón.	1. Se debe cumplir el requerimiento de Entel S.A. 2. Como indica el pliego de condiciones el esquema es referencial, se de cumplir el requerimiento de Entel S.A.
2.	4.2.1 Sistema de Gestión, subpunto 2 inciso a	23	Es correcto que el protocolo de comunicación del módulo de control sea TCP IPv6?	Es correcto, de acuerdo al requerimiento de Entel S.A.
3.	4.2.1 Sistema de Gestión, subpunto 2 inciso a	23	Se requiere alguna marca específica de SFP?	La marca a proveer debe cumplir las características técnicas requeridas por Entel S.A.

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
4.	4.2.1 Sistema de Gestión, subpunto 2 inciso c, d, e	23	Es necesario adjuntar fichas técnicas del SFP, patchcord y cable U/FTP?	Se debe cumplir el requerimiento de Entel S.A.
5.	4.2.1 Sistema de Gestión, subpunto 6 incisos c y e	24	Es correcto el requerimiento de protocolo IPv6?	Es correcto, de acuerdo al requerimiento de Entel S.A.
6.	5.2 Tiempo de Entrega del Bien e Implementación, subpuntos 1, 2 y 3	30	1. Confirmar tiempo de entrega 2. Solicitamos por favor incrementar el tiempo de provisión a 140 días calendario luego de la firma de contrato.	1. El tiempo total del proyecto es de ciento diez (110) días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato. Se aclara este punto en pliego de condiciones. 2. Se mantiene el requerimiento de Entel S.A.
7.	5.1 Garantía, subpunto 1	29	Se solicita que el certificado de garantía cubra, entre otros, los siguientes aspectos: 5. Incumplimiento en el soporte a la operación y mantenimiento de la Red construida. 6. Incumplimiento a los tiempos previstos y relacionados al mantenimiento correctivo de la nueva red. Favor confirmar a que se refiere los puntos mencionados ya que el alcance del proyecto no involucra la construcción ni mantenimiento de ninguna red.	Se aclara este punto en el pliego de condiciones.
8.	5.4 Forma de Pago, subpunto 1	30	No se establece la forma de pago para el caso de servicios, solicitamos por favor informar este aspecto	La forma de pago del 100% es a contra entrega de equipos y servicio de instalación, de acuerdo al pliego de condiciones en el punto 5.4. Forma de Pago.
9.	4.1 Características Técnicas Generales, subpunto 2 4.2 Características Técnicas Específicas. subpunto 11 y 13	16 20 y 21	Se pide que el sistema híbrido sea de 3 KW y también que se considere crecimiento de 25%, entonces se debe proveer e instalar un sistema de 3.75 KW?	Es correcto, se debe cumplir el requerimiento de Entel S.A.
10.	4.1 Características Técnicas Generales, subpunto 2	16	La autonomía solicitada de 48 hrs es sólo para el banco de baterías? O para la combinación de batería+grupo generador+sistema fotovoltaico?	La autonomía solicitada de 48 hrs es para el banco de baterías.

Nº	PUNTO / (Nº) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Nº DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
11.	Punto 3	16	3. Resumen de Requerimientos	Entel S.A. Aclara: En el Pliego de Condiciones de modifica la "DESCRIPCIÓN" del requerimiento.
12.	Anexo N°4	45	ANEXO N°4 MODELO DE OFERTA ECONÓMICA	Entel S.A. Aclara: En el Pliego de condiciones de modifica el "DESGLOSE".