



ESPECIFICACIONES

La separación entre columnas de Hormigon Armado no deberá exceder los 3 metros entre ejes.

Las bayonetas serán rectas y el botaguas será de una caída y al interior de la estación, cuando se encuentren en las caras de vecinos.

El sobrecimiento y las columnas de HoAo, tendrán un acabado visto.

En el portón o puerta de ingreso se ejecutará un cimiento que se encuentra a 10 cm del terreno para evitar rebalse de ripio.

El ingreso deberá contar con huellas de HoSo para la circulación de vehículos

Se ejecutarán barbacanas en el sobrecimiento a nivel del terreno para la evacuación del agua.

ENTEL S.A. SERVICIOS GENERALES	
Estación: Tipo	Medidas en (mt.)
Obras Cíviles - Servicios Generales	Esc.: s/e
Aprobación : Francisco Jose Loza Tarifa	Fecha : May. / 2011
Dibujo : Carlos Pinto Calderón	Capítulo: 2 - Hoja 7 / 8