



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 113/2015**  
**"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y CLIMATIZACIÓN"**

**ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**FECHA: 23/12/2015 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 10:40**

**PARTICIPANTES.**

<b>POR ENTEL SA.</b>			
<b>Nro.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
1	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
2	Benjamin Mamani	Profesional Implementación Proyecto Transporte	
4	Jaime Eduardo Vargas Palomo	Asesor Legal	
5	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
6	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

<b>PROVEEDORES</b>				
<b>Nro.</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Teléfono – email</b>	<b>FIRMA</b>
1	NPI SRL	Henry Calle	73076324 henry.calle@npi.com.bo	
2	ALL SEVICE C&C SRL	Jimena Carreño	70124716 jimena.carreno@allservicecyc.com.bo	

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
1. Aclaración Sobre A	Sin embargo el asesor legal recomienda a los oferentes presentes el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los Términos Básicos De Contratación, fundamentalmente el NIT vigente, fundempresa vigente, y boleta de garantía con las cuatro características Renovable, Irrevocable, De Ejecución Inmediata y A Primer Requerimiento y los demás documentos. Para la licitación pública de referencia.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
2. La forma de pago de servicios puede ser a contra entrega parcial (estación)?	El restante 20% podrá ser cancelado en pagos parciales a la conclusión de la implementación de cada equipo, previa emisión del Certificado de Control de Calidad de cada equipo por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR
3. La presentación es un original y copia impresa y copia digital	Se debe presentar un original impreso más una copia digital.
4. Si puede realizar la ampliación del tiempo provisión del rectificador y grupo electrógeno de 100 a 120 días, y el servicio de instalación de 15 a 20 días.	Si se ampliara el plazo de provisión a 110 días y el servicio de instalación a 20 días.
5. Si puede realizar la ampliación del tiempo provisión del sistema de climatización de 100 a 120 días, y el servicio de instalación de 10 a 15 días	Si se ampliara el plazo de provisión a 110 días y el servicio de instalación a 20 días.
6. Página 31 g3 arrancador suave es para equipos monofásicos y trifásicos.	Sí, es para ambos.
7. Las estaciones están en funcionamiento.	La estación de Desaguadero esta en operación y la estación de Viacha en construcción.
8. Aclaración sobre B	Las respuestas a las especificaciones técnicas deberá ser puntuales, indicando la referencia, número de Página para la verificación de lo ofertado. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente la calificación de NO CUMPLE con el requerimiento.