



LICITACIÓN PÚBLICA N° 055/2018

"SISTEMAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN - ESTACION FO DESAGUADERO - LA PAZ"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 20/07/2018

HORA DE INICIO: 15:00

HORA DE CONCLUSIÓN: 16:50

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Dario Colque	JEFE DE ENERGÍA Y OBRAS CIVILES	
2	Irineo Fernando Pilco	SUBGERENCIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
3	Fernando Murillo	PROFESIONAL ENERGIA	
4	Giovanni Mallo	ASESOR LEGAL - GERENCIA NACIONAL DE ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y SOCIETARIOS	
5	Jose Arturo Molina	SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES a.i.	
6	Juan Urbano	ADQUISICIONES	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SERVICE C&C SRL	ERWIN CARREÑO	70125588 erwin.carreno@allservicecyc.com	
2	CUMMINS BOLIVIA	GONZALO PEÑARANDA	72115038 gonzalo.penaranda.vargas@cummins.com	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Recomendación para la documentación a presentar.	<p>El asesor legal procedió a la recomendación y del cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC.</p> <p>La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada. Asimismo, se deberá cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos en el Punto 7.1 Sobre "A".</p> <p>Se aclaró que no debe existir conflicto de intereses entre ENTEL y Proveedores</p> <p>En cumplimiento a los instructivos emanados por ENTEL S.A. se hizo conocer al representante del proveedor presente en la reunión de aclaración, que ningún proveedor deberá tener relación en conflicto de intereses con ENTEL S.A., de conformidad a lo establecido en el TBC del presente proceso de contratación.</p>

CONSULTAS REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN:

TEMAS TRATADOS CONSULTAS ADMINISTRATIVAS/LEGAL	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
En el certificado de matrícula de comercio puede ampliarse a importación y comercialización de equipos?	Se modificara este punto en TBC
La boleta de seriedad de propuesta deberá ser por el total de los ítems o solo puede presentarse por el ítem al que desea proveer.?	Se modificara este punto en TBC
TEMAS TRATADOS CONSULTAS TECNICAS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
En el punto 3.12 tiempos de entrega se solicita ampliación en el plazo de provisión a 120 DC	Se responderá mediante pagina web
En el punto 3.12 tiempos de instalación se solicita ampliación en el plazo de provisión a 60 DC	No, se mantiene requerimiento del TBC
En la tabla N 1 en el cuadro de requerimiento. En el punto 4. Requiere Sist. tipo Mochila sin embargo más adelante 3.2.4 punto E.18 inciso C. mencionan sistema de climatización convencional e inroom Favor aclarar.	Se aclara que el tipo de equipo es tipo Mochila.
En el punto E4 sist de energía en baja tensión. Se entiende que solicitan un transformador. Pero no figura en la lista.	Se aclara que es descripción de un sistema TIER II. Se modificara TBC eliminando inciso a
Punto E6 grupo electrógeno, inciso G solicitan potencia de 90 kw efectivo, Favor confirmar la potencia requerida.	Se aclara que la potencia es 90 KW efectivo
Punto E6.5 inciso B. Favor aclarar si el monitoreo es para Red o Grupo	Se modificara TBC reemplazando Transformador por Energía comercial

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Punto E6.5 inciso F. cargador estático de baterías, favor aclarar.	Se acepta que el cargador estático este dentro del GE o en el ATS
Punto E6.5 inciso G, la capacidad del ATS debe ser de 600KW?	La capacidad es de 180 KW
Punto 3.2.2 Rectificación de banco de baterías. ¿Corresponde el título de tableros de distribución Principal?	Se modifica el título a TABLERO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
Punto 3,2.2 el tablero tendrá contratapas	Se requiere contratapas
Punto E 9.8. Cuantos tablero DC solicitan?	Se solicita 1 solo tablero que aloje las fuentes A y B
Punto E 9.10 existe un tablero secundario DC?	Se requiere 1 solo tablero DC. Se borra palabra secundario
Punto E 9.10 inciso a. Favor confirmar las dimensiones	Las dimensiones son referenciales, sugeridas. Sin embargo el proveedor puede proponer otras dimensiones que justifiquen el ingreso de los elementos, respetando la normativa.
Punto E 18 inciso E, favor aclarar si se utilizaran sistemas motorizados	Se elimina punto E
Punto E 18 inciso F, favor aclarar	Se elimina punto F
Punto E 18 inciso G. favor aclarar	Se mantiene inciso G del TBC
Punto E 18.1 inciso C. al ser equipo tipo mochila no tienen control de humedad en ningún caso, favor aclarar si será tipo mochila o split	Se responderá mediante página web
Punto E18.2 inciso B. la configuración es 1+1, sin embargo en el punto E18.3 inciso b requiere 3 unidades	Se aclara que se requiere 2 unidades
Punto E18.3 inciso E el control remoto es un accesorio externo?	Se mantiene requerimiento del TBC y se aclara que sería el monitor visual del setting de temperatura
Punto E36 inciso a. ¿Se requiere 2 ingenieros? Puede ser un Ing. electromecánico	Puede ser eléctrico, mecánico, electromecánico o electrónico según los ítems a ofertar
El punto E6 inciso a , favor aclarar respecto al inciso F	Se aclara que el inciso F se modifica por standby
El punto E6.5. inciso el ATS debe tener la capacidad de trabajar en paralelo?	Se mantiene el TBC.
La instalación de SPT, favor aclarar	Se aclara que deben conectarse la barra de aterramiento existente en sitio
En el punto 3.6. sistemas de monitoreo y gestión. Como necesita ENTEL que el sistema reciba la información	Deberá realizar la integración al sistema de gestión de ENTEL que se comunicara al adjudicado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]