



LICITACIÓN PÚBLICA N° 011/2019

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN"





ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN


FECHA: 07/02/2019

HORA DE INICIO: 15:30 p.m.

HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00 p.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL S.A.			
N°	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Elio Cahuaya	Profesional Energía y Obras Civiles	
2.	Hugo Aliaga	Profesional Energía y Obras Civiles	
3.	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4.	Alberto Coronel	Subgerente Adquisiciones a.i.	
5.	Victor Carreón	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
N°	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	ALL SERVICE C&C S.R.L.	Erwin Carreño Cuadrado	68222619-70125588 erwin.carreño@allservicecyc.com	
2.	Equipos y Servicios CISE S.R.L.	Pablo Claros	67700750 pabloclaros@refrimet.com proyectos@refrimet.com	
3.	ICTEC S.R.L.	Rodrigo Maidana	72020832-2141425 rodrigomaidana@ictec.com.bo	
4.				



CONSULTAS ESCRITAS		
N°	PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1	También se solicita la ampliación de propuestas por 7 días calendario.	Toda solicitud de ampliación debe realizarse a través de una carta, según lo estipulado en el Anexo 1 Condiciones Generales del Proceso: • Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, ENTEL S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios.
2	Página 7, punto 8.1.4 Solicitan Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante Fundempresa y entre paréntesis solicitan Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades, por favor aclarar a que se refieren en este punto	Lo señalado en el TBC es claro, todas las empresas proponentes que deseen participar en los procesos de contratación de ENTEL S.A., en la carpeta de documentación administrativa legal (sobre A) deben adjuntar la fotocopia simple del <i>Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente</i> obviamente que este documento solamente se emiten cuando una empresa está legalmente Registrada ante esta institución
N°	PARTE TECNICA	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1	Solicitamos la ampliación del tiempo de provisión e instalación. PROVISIÓN El tiempo para la provisión de los equipos, componentes y materiales de instalación, a 120 días calendario contabilizado a partir de la fecha de firma del contrato. INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación a 60 días calendario a partir de la provisión de los equipos y materiales.	La unidad solicitante acepta la solicitud; por tanto, se modificará en el TBC el tiempo de provisión a 120 días calendario y el tiempo de instalación a 60 días calendario.
2	1. Página 21, punto K18. Debido a que los equipos deben ser fabricados e importados, se solicita se amplíe el tiempo de provisión a 130 días calendario. 2. Página 24, Tabla AA1, esta tabla se encuentra en formato de imagen, se solicita puedan adjuntar esta tabla en formato editable. 3. Página 24, Tabla AA1, en la columna "Requerimiento de Trabajos", se solicita favor especificar a más detalle cuantos equipos deben ser desmontados y trasladados a almacén ENTEL, además de aclarar cuál es el alcance de las PRUEBAS, ya que se entiende que son pruebas en sitio al momento de ATP.	1.- Se amplía a 120 días la provisión de equipos y 60 días de instalación, se actualizará el TBC. 2.- se incluirá en la página de Entel 3.- se actualizará la tabla y se incluirá en la página de Entel.








	4. Página 24, Tabla AA1, ítem 5, especifica un equipo tipo mochila de 60000 Btu/h con ductaje para descarga en techo, ponemos en conocimiento que los equipos tipo mochila no están diseñados para distribuir el aire mediante ducto y para cumplir con la aplicación que requieren el equipo que debería ser solicitado es uno tipo Split-compacto para montaje en techo, favor aclarar este punto. 5. Página 24, Tabla AA1, ítem 6, especifica un equipo tipo SPLIT de 18000 Btu/h con montaje en pared y descarga LATERAL, favor aclarar a qué tipo de equipo se refiere. 6. Página 24, Tabla AA1, para el caso de equipos tipo SPLIT con descarga de aire FRONTAL se solicita se aclare si es Frontal Inferior. 7. Página 24, Tabla AA1, para el caso de equipos tipo MOCHILA en la columna TIPO DE DESCARGA en algunos ítems se solicita FRONTAL y en otros FRONTAL INFERIOR, se solicita aclarar el tipo de descarga o uniformar todos los casos. 8. Página 24, Tabla AA1, ítem 18, especifica un equipo tipo SPLIT de 80000 Btu/h, en la columna MONTAJE menciona PARED Y TECHO, se entiende que hay un error y el tipo de montaje es PARED Y PISO, favor aclarar.	4.- se actualizará la tabla y se incluirá en la página de Entel 5.- Frontal inferior 6.- Frontal inferior 7.- Frontal inferior 8.- Montaje pared y piso
3	1. ¿Se proporcionarán los planos de instalación? 2. Indicar en planos la distancia para conectar la acometida eléctrica. 3. ¿Los equipos desmontados donde tienen que ser entregados? 4. ¿La licitación puede adjudicarse por ítem? 5. ¿El trabajo incluye obras civiles? 6. Para el data center de Santa Cruz ¿la nuevas capacidades que se está solicitando abastecerán el requerimiento de carga térmica?	1. Favor remitirse al TBC punto 3.1. Características técnicas generales y específicas, N° K1 2. Favor remitirse al TBC punto 3.3. Servicios de Instalación, N° K8 inciso e) 3. Favor remitirse al TBC punto 3.3. Servicios de Instalación, N° K8 inciso i) 4. El TBC no estipula este caso 5. Favor remitirse al TBC punto 3.3. Servicios de Instalación, N° K8 inciso g) 6. No se tiene ningún requerimiento para salas Data Center en Santa Cruz.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
Nº	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1.	Recomendación documentación	El asesor legal procedió a la recomendación para el cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC. La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada. Asimismo, se deberá cumplir con la presentación de todos los documentos requeridos en el Punto 7.1 Sobre "A". Si omiten cualquier punto no serán considerados. La presentación de propuestas debe ser con fotocopia de la cedula de identidad, deben colocar la empresa proponente, leer bien el formulario.
3.	Aclaración al punto 2. De la parte Legal y Administrativa de las consultas escritas.	Deben contar con la matrícula de comercio relacionado al objeto del proceso de contratación. Lo que interesa es el rubro, no textualmente.

PARTE TECNICA		
Nº	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1.	El tema de almacenes ¿cuáles serán?	Los almacenes serán en las ciudades capital. En casos excepcionales se pueden considerar.
2.	Se solicitó 130 días, se puede rever esta solicitud.	La unidad solicitante realizara un análisis y dará respuesta en el TBC modificado.
3.	En caso que la empresa entrega en menor tiempo, corre los días adicionales?	Deben entregar en los tiempos estipulados en el TBC.
4.	Ítem 8 Miraflores estación, tiene un voltaje 220 trifásico 50 Hz	Si es correcto. No obstante ante lo señalado verificaremos y corregiremos si corresponde.
5.	Tiene trafo propio en la estación Miraflores. Se solicita se considere la potencia en relación al consumo.	Está considerado.
6.	Pag. 3 pto. 2: A qué se refiere con el diseño y el relevamiento, si es	Tienen que hacer el relevamiento (survey) y diseñar el proyecto.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



	prerrequisito hacer la vista.	
7.	Se nos proporcionar los planos?	Tienen que definir los planos a través del survey, entonces tienen que hacer los planos.
9.	Que es Survey?	Es el relevamiento en sitio.
10.	Pag 16 N°(3 c) Las tensiones en el área rural son pésimas en vez que ayude a arrancar el motor, puede perjudicar la operación ¿es necesario el Softstarter?	Refiérase al TBC.
11.	Entel a considerado el tamaño de los equipos para la instalación correspondiente?	Se ha considerado este tema en el TBC.
12.	Entel puede considerar trabajos de preinstalación fuera del plazo de instalación?	Si es posible, en coordinación con cada Jefatura regional.

A.   