LICITACIÓN PÚBLICA N° 129/2014

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA AC/DC"

PRYECTO AEN

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 22/12/2014 HORA DE INICIO: 16:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**FIRMA**
1	Dario Colque	Profesional Operación y Mantenimiento	
2	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
3	Simeón Mamani	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	**EMPRESA**	**NOMBRE**	**Teléfono – email**	**FIRMA**
1	ABB	BORIS MONJE	72003048 boris.monje@bo.abb.com	
2	DESMART LTDA	JUANA YUPANQUI	71541369 ventas@desmart.net	
3	HILLER ELECTRIC	NAPOLEON CALVIMONTES	70610720 ncalvimontes@hillerelectric.com.bo	
4	FTI S.R.L.	ISRAEL TRONCOSO	65535241 ftibolivia@gamil.com	
5	CALAPAYA S.R.L.	GABRIEL LOBATON	70628481 gabriellobaton@gmail.com	

6	KRAKEN SERVICIOS GENERALES	EDITH SALINAS	72036759 esalinas@kraken.com.bo	
7	SSTM SRL	HERNAN LIMA	68216617 hlima@sstmsrl.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
CALAPAYA.- se solicita una boleta de garantía de $us 15.000 representa el 1% del presupuesto?	Respuesta ENTEL S.A.: es una información confidencial.
6 de las 7 empresas solicitan que dentro de la forma de pago se autorice un anticipo del 20% contra entrega de boleta de garantía?	Respuesta ENTEL S.A.: se responderá mediante la página WEB
ABB.- Solicitamos una ampliación de presentación de propuesta.	Respuesta ENTEL S.A.: por ser fin de año, presentar su nota de ampliación hasta antes del 26 de diciembre de 2014.
KRAKEN.- ¿forma de pago, se solicita un anticipo?	Respuesta ENTEL S.A.: se responderá mediante la página WEB.
HILLER.- ¿del tema dimensiones de tableros pág. 15, puede ser variable?	Respuesta ENTEL S.A.: las dimensiones están dadas sin embargo pueden variar de un +/- 2.5%.
FTI.- acerca de los metros de cable y materiales, que sucede si se sale de las medidas referenciales.	Respuesta ENTEL S.A.: se solicita que coticen en las medidas referenciales indicadas.
FTI.- con respecto a las bandejas, se requiere una descripción del montaje.	Respuesta ENTEL S.A.: en las estaciones rurales pueden ser como quieran, siempre y cuando respeten las normas solicitas respecto a las urbanas se realizar un survey a los sitios.
DESMART.- ¿pág. 15 y 16 respecto a los tableros de Oruro y de La Paz, solo se solicita el sistema de monitoreo y no sistema de control remoto?	Respuesta ENTEL S.A.: solo se requiere monitoreo de los tableros.
CALAPAYA.- acerca de los metros de cable y materiales, que sucede si se sale de las medidas referenciales.	Respuesta ENTEL S.A.: se reitera que se puso una tolerancia, en caso de darse se tiene la opción de realizar una compra adicional fuera del contrato.
ABB.- ¿respecto a las instalaciones en el punto F.11 de la página 18, no está claro el ruteo de cableado?	Respuesta ENTEL S.A.: se tiene obras civiles menores y las especificadas en el pliego de condiciones.
ABB.- ¿pagina 18 inciso d 12.1, respecto a los equipos, se asume que ENTEL cuenta con estos equipos con este protocolo y el tablero se debe conectar a estos?	Respuesta ENTEL S.A.: el proveedor deberá entregar un Switch y el cable de conexión para monitoreo del estado

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
	del tablero y las medidas correspondientes.
CALAPAYA.- Pág. 18 ítem F11 inciso g) ¿el tamaño del ducto deberá ser de acuerdo al cable y que norma debe cumplir este ducto?	Respuesta ENTEL S.A.: es estación terrena se debe construir un ducto según se indica en el punto F11 inciso g), el mismo será definido en la visita técnica.
ENTEL ACLARA.-	Respuesta ENTEL S.A.: se coordina las visitas a los sitios de la siguiente manera: - La Paz: martes 23 de diciembre horas 15:00 en edificio Ayacucho y a horas 17:00 en estación terrena. - Oruro: Lunes 29 de diciembre horas 11:00 a.m. Entel Oruro - Santa Cruz: martes 30 de diciembre horas 16:00 Edificio Warnes.