ACTA DE RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 025/2025 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS DE ENERGÍA"

FECHA: 02 de junio de 2025

PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Roberto Pablo Rocabado Rojas	Subgerente Red Larga Distancia y Acceso Fijo
Nicolas Exiquiel Togo Coca	Jefe de Energía y Obras Civiles
Gustavo Rodrigo Ferrufino Bascope	Profesional Transmisión y Datos IP
Hans Carlos Tacachira Cruz	Profesional Energía
Rómulo Rene Cruz Flores	Profesional Energía
Carmen Blanca Ticona Romero	Profesional Adquisiciones

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
1	PARTE I, NUMERAL 8. PRESENTACION DE OFERTAS	5	<p>Dice:</p> <p>Las ofertas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. Recepción del Edificio Tower, ingreso principal Calle Federico Zuazo Nro. 1771 – La Paz Bolivia, Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día:</p> <p>Fecha: 05 de junio de 2025 Hora: 10:00 a.m.</p> <p>Consulta:</p> <p>Se solicita pueda ampliarse el plazo de presentación de ofertas al 13 de junio de 2025</p>	Se responderá en la página WEB de ENTEL S.A.
2	PARTE II, NUMERAL 1. INCISO 1.3	16	<p>Dice:</p> <p>Se aceptará documentación técnica en inglés y/o la traducción al idioma español de toda la documentación técnica y de respaldo,</p> <p>Consulta:</p> <p>¿Esto significa que la documentación de respaldo puede y será aceptada si se presenta en inglés? ¿O es necesaria la traducción al español?</p>	ENTEL S.A. responde: Si, se acepta en idioma inglés, para la etapa de propuesta de ofertas.
3	PARTE II, ITEM 2, NUMERAL 4.2.2 REQUERIMIENTO 2, INCISO t)	39	<p>Dice:</p> <p>t) El oferente debe contemplar la instalación de un controlador para el cumplimiento de trabajo requerido en el inciso s) de este punto “operación alternada y temporizada</p>	ENTEL S.A. modifica: El requerimiento del ANEXO 10.

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
			<p>entre dos equipos de diferente marca”, (equipos a provisionar y equipos instalados en sitio). Los sitios identificados con este requerimiento se encuentran descritos en el ANEXO N°10 “Tabla de Distribución Equipos de Climatización.</p> <p>Consulta:</p> <p>En el Anexo No 10 de la pagina 90, en la columna “Requerimiento de trabajos en General”, en ningún ítem se describe que sitios requieren este controlador, por lo tanto se solicita retirar este requerimiento.</p>	
4	PARTE II, ITEM 2, NUMERAL 4.2.11 REQUERIMIENTO 1	47	<p>Dice:</p> <p>b) Provisión de equipo concentrador (Switch Ethernet).</p> <p>c) Dos ((2) “Transceiver Modules” SFP (mini-gbic)-LC; Tipo Enclosure: Plug-in; Tipo de Cableado: 1000BASE-LX/LH; velocidad de tranferencia de datos: 1Gbps; Longitud de onda óptica: 1310 Nm; Protocolo de enlace de datos: Gigabit Ethernet; Características: Control de Flujo, Soporte VLAN, Modo Duplex Completo, Fibra Monomodo/multimodo. Modulo funcional Optico,Auto Negotiate,Longest Transimission Distance Maxima 1000m.</p> <p>d) Provisión de Patch Cord LC-PC a LC-PC (Outdoor/Indoor) debe estar de acuerdo al Relevamiento.</p> <p>e) Provisión cable U/FTP Cat. 6 con terminal RJ-45</p> <p>Consultas:</p>	<p>ENTEL S.A. mantiene: Los requerimientos descritos en el punto 4.2.11 numeral 1, incisos b) a la e) deben considerarse por cada sitio.</p>

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
			<p>i. En el inciso b, ¿la provisión del equipo concentrador (Switch Ethernet) se debe hacer por equipo de climatización? ¿Por sitio? ¿O es uno solo?</p> <p>ii. En el inciso c, ¿la provisión de los Dos (2) “Transceiver Modules” SFP se debe hacer por equipo de climatización? ¿Por sitio? ¿O es uno solo?</p> <p>iii. En el inciso d, ¿la provisión del Patch Cord LC-PC a LC-PC, se debe hacer por equipo de climatización? ¿Por sitio? ¿O es uno solo?</p> <p>En el inciso e, ¿la provisión cable U/FTP Cat. 6 con terminal RJ-45 se debe hacer por equipo de climatización? ¿Por sitio? ¿O es uno solo?</p>	
5	PARTE II, ITEM 2, NUMERAL 4.2.11 REQUERIMIENTO 5,	48/49	<p>Dice:</p> <p>Provisión de concentradores</p> <p>Consulta:</p> <p>El requerimiento, se refiere al mismo equipo requerido en la página 47, PARTE II, NUMERAL 4.2.11 REQUERIMIENTO 1, INCISO b), ¿o se refiere a otro equipo?</p>	<p>ENTEL S.A. mantiene: El requerimiento del punto 4.1.11 numeral 1, inciso b) esta descrito en detalle en el numeral 5 del mismo punto.</p>
6	Anexo No 10	90	<p>En el item 4, de Edificio Tecnico Wrnes, donde se solicita 2 unidades de 120 KBTU, en la columna de TIPO SPLIT/MOCHILA, dice Presion, ¿se entiende que son unidades Split? ¿Es correcta la interpretación?</p>	<p>ENTEL S.A. responde: Es correcta la interpretación</p>
7	<p>4.1.11 EXPERIENCIA DEL OFERENTE</p> <p>...personal especialista.</p> <p>i. Jefe de Proyecto</p> <p>ii. Supervisores en Sitio</p>	33-34	<p>- ¿En caso del item 1, se debe presentar todo este personal por sitio?</p> <p>- ¿Que cantidad de Supervisores y cantidad de Técnicos se debe presentar por sitio?</p>	<p>ENTEL S.A. mantiene: El requerimiento del punto 4.1.11 numeral 1, incisos i) a iii).</p>

N°	PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	N° DE PÁGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	CONSULTA DEL OFERENTE	RESPUESTA ENTEL S.A.
	iii. Técnicos de montaje,			
8	<p>4.1.11 EXPERIENCIA DEL OFERENTE</p> <p>a) Transcurrido cinco (5) días calendario después de la firma del contrato deberá presentar la estructura organizacional de trabajo, adjuntando hojas de vida personal presentado debidamente respaldada.</p>	34	<p>- ¿En esta etapa de presentación de propuesta se debe presentar las hojas de vida de cada profesional o se debe presentar una vez adjudicado el Item?</p>	<p>ENTEL S.A. mantiene: El Requerimiento del punto 4.1.11 numeral 2, inciso a)</p>
9	ANEXO 6	83	<p>- Del cuadro Anexo 6, en la columna Distancia trayecto BT (m), Podrían indicar si la distancia indicada es aéreo o subterráneo?</p>	<p>ENTEL S.A. modifica: El requerimiento del ANEXO 6.</p>