










LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2014
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS MONOFÁSICOS 230 V AC"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 24/01/2014 HORA DE INICIO: 16:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Dario Colque	Operación y Mantenimiento	
2	Nicolas Togo	Planificación de Proyectos	
3	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
4	Simeón Mamani	Profesional Adquisiciones	
5	Jessica Montaña	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	FINNING CAT	Gonzalo Gutierrez	2810071 Gonzalo.gutierrez@finning.com.bo	
2	KRAKEN	Raul Tapia	71531857 rtapia@kraken.com.bo	
3	HANSA Ltda.	Raquel Huanca	2149862 rhuanca@hansa.com.bo	
4	ROGHUR SA	Mariela Viscarra	2286721 Mariela.viscarra@roghur.com	



5	COMAR SRL	Jose Marquez	71533304 consmarquez@hotmail.com	
6	ISA SRL	Roberto Huanverdy	2818283 rhuanverdy@interconexa.com	
7	JYC REPRESENTACIONES	Alvaro Arce	2420758 Serviciotecnico.lpz@jycbolivia.com	
8	TRITEC SRL	Joel Flores	2900833 joelflores@tritecbolivia.com	
9	IMEKA Ltda.	Renzo Hinojosa	2414040 Rhinojosa@imekaservices.com	
10	SSTM SRL	Irineo Callisaya	2774334 icallisaya@sstmsrl.com	
11	MARIENCO	Jaime Villegas	70563047 energía@marienco.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
ENTEL ACLARA	A la vez de presentar sus papeles verificar que la matrícula de fundempresa esté vigente 2014 y la boleta de garantía presentar en una funda protectora y verificar el valor y el poder verificar las facultades de suscripción del contrato.	
Es posible presentar una boleta de caución en vez de Boleta Bancaría	No, se deberá presentar una boleta bancaria de seriedad de propuesta.	
Ningún lugar aclara el régimen de trabajo	En todos los casos es un grupo que va a trabajar en Stand By y la potencia es la nominal.	
Con respecto al tanque incluido demora el tiempo de entrega.	Se tiene cupos para llevar una cierta cantidad, por lo tanto se mantiene lo del pliego.	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
El ATS incorporado, normalmente viene aparte ¿es necesario incorporado?	Si es necesario por seguridad y temas de cableado.	
¿Cuáles las dimensiones mínimas de la base del generador?	Se aclarará en la página web, sin en cambio se sostiene que debe ser lo suficiente como para mantenimiento, 70 cm alrededor del área del grupo.	
¿Se tiene la conexión de tierra?	Posee sistema de aterramiento, se tiene que conectar a la malla de tierra.	
¿Respecto a la capacitación pide para 12 personas y luego en cada lugar?	La capacitación es local y en los lugares es entrenamiento.	
Respecto al plazo de instalación piden 30 días, creo que es muy corto por las distancias y cantidades, es posible extender ese tiempo?	Se responderá luego del análisis de las consultas de las demás empresas.	
Los grupos solicitados son de la misma potencia, se verá la potencia efectiva en el lugar de instalación o la potencia nominal?	Se reitera la potencia nominal 12 KVA	
Los ATS tendrán el ejercitador de 7 días?	No está en el pliego, no se requerirá-	
La instalación del grupo va a alimentar el tablero general o a otro tablero de emergencia?	Al tablero general de la estación.	
En cuanto los accesorios termo magnéticos y protector de transientes.	Se reitera lo especificado	
En cuanto a los cables se deberá tomar como una corrida 20 metros ¿por lo que se tomara 40 metros para el tablero principal?	Si, el dimensionamiento será de acuerdo a la potencia.	
¿El alcance de las obras civiles, se solicita aclaración?	La base, las conexiones eléctricas subterráneas, del grupo al tablero deberá ser de forma subterránea	
¿Qué tiempo se usará el generador en tiempo de stand by?	Máximo 12 horas, se tiene grupos portátiles para soporte.	
Es mandatorio que el ATS sea incorporado?	Tal como dice el pliego, tiene que estar en una caja cerrada.	
Respecto al lote de repuestos, se pide algunos ítems duplicados, es correcto?	Aclarando, son dos piezas en total motor de arranque y dos cargadores de baterías.	
Respecto al tiempo de ampliación se puede considerar a 45 días?	Se consultará con autoridades superiores y se responderá luego.	