



## LICITACIÓN PÚBLICA N° 102/2015

### "ADQUISICIÓN DE INVERSORES DC/AC PROYECTO TELECENTROS SATELITALES INTEGRALES FASE 2"

#### ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 14/12/2015 HORA DE INICIO: 15:26 HORA DE CONCLUSIÓN: 15:38

#### PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Yussef Panoso	Profesional Desarrollo Rural	
2	Gonzalo Zurita	Profesional Desarrollo Rural	
3	Gary Rojas	Profesional de Contratos	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Javier Flores	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	IMEKA LIMITADA	Akemi de la Riva	22414040 – 70640822 <a href="mailto:adelariva@imekaservices.com">adelariva@imekaservices.com</a>	
2	GOLDNET IT S.R.L.	Orlando Vega	74048200 – <a href="mailto:ventas@goldnet.bo">ventas@goldnet.bo</a>	
3	I&SA BOLIVIA	Roberto Huanverdy	2115324 – 71923123 <a href="mailto:rhuanverdy@yahoo.com">rhuanverdy@yahoo.com</a>	
4	DATEL S.R.L.	Rubén Cerdano	231125 – 71521900 <a href="mailto:diego@datelsrl.com">diego@datelsrl.com</a>	
5				
6				
7				



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Voltaje de Salida Regulable.	Alimentar voltajes de 220 o 230 VAC con variación no mayor del 1%.
Tipo de Salida, Nemo. ¿qué cantidad?	Mínimo 1 y sus borneras.
Repuestos para el 20% de los Inversores	El 20% de los 551 inversores totales, debe haber un lote de repuestos. Casos contrario deben presentar una nota que indique que los inversores ya vienen con repuestos o no los requiere.
Tiempos. Pruebas de operación, Estas pruebas se deben realizar en los 9 departamentos?	No solo es necesario en 1 departamento y a muestreo.