



ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 102/2015

“ADQUISICIÓN DE INVERSORES DC/AC PROYECTO TELECENTROS SATELITALES INTEGRALES FASE 2”

Pregunta	Respuesta
1. La consulta es requieren que la salida tenga tanto 1 toma nema y borneras de salida???	Si
2. ¿Se puede presentar una bandeja porta Inversora de 19 U para alojar el inversor en caso de que este no venga de fábrica con sujeción para rack de 19 U?	No
3. ¿Los 2 contactos secos de relé se pueden derivar de un monitor externo conectado al inversor con salida a bornera que controle las principales funciones del inversor como ser: niveles de voltaje de entrada y salida, y perdida de salida a la carga?	No
4. ¿Se puede ampliar el tiempo de entrega, con entregas parciales a 60 y 90 días?	No