



## LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2016

### "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ENERGÍA MEDIA A BAJA TENSIÓN"

#### PROYECTO RN-2015 FBN

#### ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 05/02/2016 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:00

#### PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Benjamin Mamani	Profesional Implementación Proyecto Transporte	
2	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
4	Jessica Pilar Montaña Quispe	Asesor Legal	
5	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
6	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ARCON	Nieves Conde	76735488 nconde@arconbolivia.com	
2	ASETEL TELECOMUNICACIONES SRL	Elias Choque	60596202 elias.choque@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1. La entrega de materiales es solicitada en La Paz, es posible realizar la entrega en otra regional o en sitios?.	La provisión de los materiales debe realizarse en las ciudades de La Paz o Santa Cruz, para su posterior traslado a los sitios de instalación.
2. Podrían proporcionar las coordenadas de	Se proporcionara a través de la página web.



<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
las estaciones.	
3. Es posible ampliar los plazos de provisión e instalación en caso de fuerza mayor?	Si es posible, el oferente adjudicado debe presentar las justificaciones debidamente certificadas por las instituciones correspondientes para la validación por parte de Entel S.A.
4. En cuanto a los tiempos de provisión e instalación, en los 70 días tiene que estar en marcha el servicio.	Sí. El requerimiento de Entel S.A. para la provisión es de 30 días calendario y para la instalación es de 40 días calendario.
5. Si el operador del distribuidor de energía local no dispone del tiempo establecido por Entel S.A., el tiempo trámite que puede ser extenso (días perdidos) quién lo asume.	El proveedor adjudicado deberá iniciar los trámites cinco días hábiles a partir de la firma del contrato.
6. Se puede realizar los pagos parciales por conclusión de estación	No.
7. En la tabla tr1, el ítem 10 se refiere: solo a la provisión o también incluye la implementación de una malla de puesta a tierra.	Se refiere a la provisión e instalación de la barra colectora de puesta a tierra.
8. En el momento de la firma de contrato designaran la persona de contacto para la coordinación del proyecto?.	Sí. Entel S.A. designara un responsable de proyecto a partir de la firma de contrato.