



LICITACIÓN PÚBLICA N° 041/2016

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS) PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 20/05/2016 HORA DE INICIO: 09:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 10:26

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
2	Benjamín Mamani	Profesional Planificación Proyectos Transporte	
3	Varinia Berdeja	Profesional de Adquisiciones-Contratos	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Javier Flores Monrroy	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	LUZAM S.R.L.	Cristian Zambrana	78709986 – cristian@luzamsrl.com.bo	
2	MAGNO WATTS	Erika Saenz	71238672 – esaenz@magnowatts.com	
3	TRITEC S.R.L.	Joel Flores	71542227 – joelflores@tritecbolivia.com	
4	ICTEC S.R.L.	Sergio Larrazabal	67001462 – Sergio.larrazabal@ictec.com.bo	
5	V&R ELECTRIC S.R.L.	Daniel Limachi	74901590 – daniellimachi@vr-electric.com	
6	SOCIEDAD ELECTROMECHANICA GARCIA LTDA	Erika Garcia	65621000 – eegarcia@selm.com.bo	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	Se procedió con la recomendación del cumplimiento de los requisitos legales y administrativos contemplados en los términos básicos de contratación,



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	sin que haya ninguna objeción.
TRITEC S.R.L. Matricula de comercio de Fundaempresa. Rubro de Telecomunicaciones.	No se puede cambiar el rubro, sin embargo los proveedores de energía podrán ser tomados en cuenta por ser inherentes al rubro de telecomunicaciones.
MAGNO WATTS Validez de la propuesta.	La validez de la boleta es de 120 días calendario. El plazo se calcula de los 120 días a partir de la presentación de la propuesta.
LUZAM S.R.L. Pag 17. 3.3 Sistema de Monitoreo y Gestión de Equipos. El monitoreo del ATS y el Grupo pueden ser vinculados?	Pueden ser vinculados. Sin embargo se debe tener acceso al monitoreo remoto del grupo.
MAGNO WATTS Pag 16. Se puede utilizar un conversor de TCP IP a SNMP?	Si, se puede utilizar un conversor, la señal que se requiere es SNMP.
MAGNO WATTS Se requiere que el apagado sea de manera remota o solo gestión.	Solamente monitoreo. Pero remotamente debería visualizarse los parámetros, no es una limitante si el oferente presenta la característica de apagado remoto.
ICTEC S.R.L. Pag. 17. En un lugar requiere voltaje, corriente, frecuencia y potencias, y en otro solo corriente y voltaje	Se debe visualizar: Voltaje, corriente y frecuencia. Se modificará en el pliego. Punto B6 inciso b).
ICTEC S.R.L. Pag. 17. 2 contactos secos. Es posible presentar con un contacto seco?	Se mantiene el requerimiento de 2 contactos secos.
V&R ELECTRIC S.R.L. Ya cuentan con un Puerto disponible para el SNMP.	Si, se cuenta con el puerto.
V&R ELECTRIC S.R.L. ¿Se integrará el puerto a la red de gestión de ENTEL?	No. Sin embargo se realizará las pruebas de monitoreo local.
SOCIEDAD ELECTROMECHANICA GARCIA LTDA ¿Trayecto del cable de potencia menciona desde el grupo generador al ATS y del ATS al medidor quien lo hace?	Son estaciones en operación, el trayecto requerido es desde el ATS hasta el grupo electrógeno.
SOCIEDAD ELECTROMECHANICA GARCIA LTDA Si se cambia el ATS antiguo, cual es el tiempo que se tendrá para el cambio?	Se tiene respaldo de banco de baterías por 1 hora. Sin embargo el trabajo debe ser realizado en máximo 1 hora.
SOCIEDAD ELECTROMECHANICA GARCIA LTDA Los protocolos de recepción, no deben incluir las pruebas de enlace con el NOC.	No. Sin embargo se verificará la funcionalidad de la tarjeta SNMP de manera local.
ACLARACIÓN ENTEL S.A.	El proveedor adjudicado deberá entregar características técnicas de la tarjeta SNMP, para temas de integración, así mismo deberán proporcionar la lista de MIPS.

J
4
D

2/2
EKG
Handwritten signatures and initials