



LICITACIÓN PÚBLICA N° 050/2016
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 27/06/2016 HORA DE INICIO: 15:30 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:20

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Tecnología	
2	Benjamin Mamani	Tecnología	
3	Jaime Vargas	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	3TECH CORPORATE LIMITED	Sol Skendele	+85262228290- sol@lionrockpower.com	
2	HANSA LTDA.	Raquel Huanca	77528876- rhuanca@hansa.com.bo	
3	ALEX INTERNATIONAL S.A.	Pablo Rieznik	77398239- prieznikalexinternacional.com	
4	NPI S.R.L.	Jimmy Rada	72549903- contacto@npisrl.com.bo	
5	HUAWEI INTERNACIONAL CO LTD.	Marco Paniagua	72030543- marco.paniagua@huawei.com	
6	ENERSOL S.A.	Nelson Cadena	73244860-elozada@enersol-sa.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC. La declaración de Integridad debe ser llenado por el representante y los



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	responsables del proyecto. El poder debe cumplir con lo solicitado. Los documentos deben ser vigentes.
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas. Las empresas nuevas deben tramitar la Certificación en FUNDEMPRESA el registro de vigencia.
3TECH CORPORATE LIMITED-no tienen consultas técnicas	
HANSA LTDA.-pag. 14 punto E2. Solo indica para baja tensión.	Se confirma las normas de aplicación incios a,b y c. del punto E2.
PAG. 15 punto E3.3. Pueden aclarar las dimensiones de las baterías.	Confirmar mediante la página web.
Tabla TR1- en caso de reemplazo la estructura debe ser provista por el oferente.	En caso de reemplazo ya se tiene la estructura. Para casos en que la estructura no sea la adecuada, la estructura debe ser provista por el oferente adjudicado. Remitirse al punto E1.
En el caso de baterías desinstaladas donde se dejarán.	Las baterías desinstaladas deberán ser dejadas en sitio, no deberán ser trasladadas, se deberá hacer la entrega al responsable de cada regional.
Para el de baterías el gabinete puede ser pequeño?	No, debe ser el adecuado al requerimiento y las condiciones que el fabricante exija para su adecuado funcionamiento.
Solicitan ampliación para el tiempo de provisión, por el traslado por vía marítima a 130 días. Y el tiempo de instalación a 100 días.	Se analizará y se publicará en la página web.
ALEX INTERNATIONAL S.A. punto E4 g) se aceptará ventiladores, aire acondicionadores o baterías de alta temperatura?	El oferente deberá entregar la mejor solución técnica, ed acuerdo a lo requerido en el TBC.
En el punto E8 inciso b) que distancia se deberá considerar en los lugares que no indica.	En este sitio se solicita provisión instalación y cambio de baterías.
En el sitio # 59- que significa el detalle de la tabla TR-1.	Se responderá por pagina WEB.
Detalle de los sitios a instalar para la tabla TR1 punto 60.	Se instalará dentro del radio urbano y se aclarará en la página web.
Solicitan la una ampliación de la presentación de la propuesta.	El oferente como indica el TBC deberá enviar una nota solicitando la ampliación.
NPI S.R.L. Solicitan ampliación del tiempo de provisión a 130 días.	
Punto 3.3. Posición de bornes se puede poner bornes en la parte superior.	Se pide frontal, de acuerdo a lo solicitado en el TBC.
Solicitan la una ampliación de la presentación de la propuesta.	El oferente como indica el TBC deberá enviar una nota solicitando la ampliación.
HUAWEI INTERNACIONAL CO LTD.	
Tabla TR-1, se solicita bancos de 200 A/ h Se puede presentar 2 bancos de 100 A/ h	Se analizara y se responderá por pagina WEB
PUNTO 3.3 Se puede presentar baterías de tipo AGM.	El tipo de batería debe ser de acuerdo a lo requerido en la tabla TR1.
Punto E5 en el caso de cambio de baterías se deberá cambiar el sistema de protección eléctrica.	Si. Donde se debe hacer reemplazo se debe hacer el cambio de los sistemas de protección.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Punto E10 certificado de fabricación. En que momento se debe presentar el certificado de fabricación.	Debe ser presentado en la fecha de provisión.
Punto E11 garantía de las baterías. En caso de fallo. Se puede proveer un stock de repuestos? Que permitan cumplir la garantía de dos años.	Es logística de oferente el contar con las baterías y considerar el stock necesario para reposición de las mismas durante el periodo de garantía.
ENERSOL S.A. Solicitan ampliación para el tiempo de provisión a 150 días.	Se analizará y se publicará en la página web.
Respecto al inciso 3.2 punto E3.1. Podemos ofertas baterías de 100 AMP con dimensiones indicadas exceptuando la profundidad que es 436 mm y en el requerimiento es de 396-420mm?	No, debe cumplir con lo solicitado en el TBC.
Tabla 3.2. Podemos ofertar solo los ítems de loa bancos de baterías de 600 Amp a 800 Amp con sus respectivos rack o gabinetes según requerimiento?	Se responderá mediante la página WEB.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to read "Skurdeli" and other illegible marks.