



**“PROVISIÓN E INSTALACION DE BANCOS DE BATERIAS”
PROYECTO RN-2015-AEN**

ACTA COMPLEMENTARIA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

| N° | PREGUNTA | RESPUESTA | MODIFICACIÓN EN EL TBC |
|---|---|---|--|
| Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración | | | |
| 1 | Página 3. Lugar de entrega Es posible adicionar que el lugar de entrega sea almacenes de residencia del proveedor? | Si es posible, pero de la totalidad del almacenaje. | Pag. 3, punto 3, se modificó el TBC |
| 2 | Página 15 punto E.3.3 La posición de los bornes parte frontal, se refiere a superior frontal? | Hace referencia a la parte superior frontal. Se incluyen fotografías | Pag. 15, punto E3.3, se modificó el TBC. |
| 3 | Página 17 punto E.13 Las empresas ALL Service, ICTEC, HANSA, ADAE solicitan la ampliación a 150 días para la provisión. | El tiempo de la provisión se amplía a 135 días calendario. | Pag. 17, punto E13, se modificó el TBC. |
| 4 | Punto E.14 Las empresas ALL Service, ICTEC, HANSA, ADAE solicitan la ampliación de servicios de instalación a 150 días considerando la cantidad de estaciones a intervenir. | El tiempo de la instalación se amplía a 150 días calendario. | Punto E14, se modificó el TBC. |
| 5 | Página 15 punto E.3 Fecha de fabricación 5 meses antes de la puesta de servicio, si se amplía el tiempo de provisión e instalación este tiempo se incrementaría también? | Se amplía a 6 meses antes de la fecha de entrega. | Pag. 15, punto E3.1, se modificó el TBC. |
| 6 | Página 17 E.16 Solicitan un ingeniero Eléctrico registrado en la SIB, se puede a un ingeniero electrónico y/o electromecánico? | Se puede considerar a un ingeniero electromecánico. Este debe tener la suficiente experiencia de acuerdo a requerimiento de Entel. | Pag. 18, punto E16, se modificó el TBC. |
| 7 | Página 15 E.3. Inciso a.)Para baterías de 100 amperios se solicita saber si es posible ofertar una alternativa en AGM? | Se mantiene el requerimiento de ENTEL S.A. | |
| 8 | Se solicita la ampliación de presentación de propuestas hasta el 22 de Agosto, la carta fue remitida al área de Adquisiciones. | La respuesta será emitida vía web. | |
| 9 | ACLARACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA DE ENTEL | Las baterías deberían indicar en su documentación técnica y en el membrete de la batería la capacidad nominal de la batería ofertada. | Pag. 15, punto E3, se modificó el TBC. |
| 10 | Respecto a la dimensiones de la baterías, pueden variar en milímetros respecto al ancho y profundidad? | Se amplía las dimensiones para las baterías de 12VDC/100Ah de la siguiente manera (incluye bornes): 11cm a 13cm x 29cm a 32.5cm x 39.6cm a 42.5cm (ancho x altura x profundidad). | Pag. 15, punto E3.3, se modificó el TBC. |