

LICITACIÓN PÚBLICA N° 034/2014
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN"
PROYECTOS FYR y FLT

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS.-

ENTEL S.A. ACLARA Se modifica el siguiente punto:

7.1.8 Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. emitida por una institución bancaria legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI, con validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta, por los siguientes valores:

Proyecto FLT: \$us 3.250,00 (Tres Mil Doscientos Cincuenta 00/100 Dólares Americanos).

Proyecto FYR: \$us 10.750,00 (Diez Mil Setecientos Cincuenta Mil 00/100 Dólares Americanos).

ENTEL S.A. ACLARA Para la presentación de las propuestas todos los sobres A, B y C deben estar debidamente foliadas y deben contener toda la documentación actualizada y completa incluyendo el NIT descargado de Sistema Electrónico de Impuestos Nacionales.

CONSULTAS TÉCNICAS.-

CONSULTA 1. ALL SERVICE.- Como las estaciones son lejanas una de las partes donde necesita repuestos es el humidificador ¿se solicitará lote de repuestos?

RESPUESTA ENTEL S.A. El oferente deberá proveer dos filtros humidificadores como repuestos para el lote equipos tipo split, adicionales a los repuestos requeridos en punto G11. Correspondiente al proyecto FYR.

CONSULTA 2. ALL SERVICE.- ¿Todas las estaciones están listas para la instalación?

RESPUESTA ENTEL S.A. Se adjunta el cuadro de estaciones en operación y nuevas.

PROYECTO CLIMATIZACIÓN FYR	
ESTACIONES	NUEVO/EXISTENTE
PIEDRAS BLANCAS	EXISTENTE INDOOR?
RRURRENABAQUE	EXISTENTE INDOOR
REYES	EXISTENTE INDOOR
SANTA ROSA DE YACUMA	NUEVO INDOOR
YATA	NUEVO INDOOR
SHERATON	NUEVO INDOOR
TRIANGULO	NUEVO INDOOR
RIBERALTA MULTICENTRO	EXISTENTE INDOOR
RIBERALTA DOMSAT	EXISTENTE INDOOR

GUAYARAMERIN DOMSAT	EXISTENTE INDOOR
CAMACHO	NUEVO INDOOR
SANTA LUCÍA	NUEVO INDOOR
EL PORVENIR	NUEVO INDOOR
COBIJA DOMSAT	EXISTENTE INDOOR

PROYECTO CLIMATIZACIÓN FLT	
ESTACIÓN	NUEVO/EXUSTENTE
TRINIDAD DOMSAT	EXISTENTE INDOOR
SAN IGNACIO DE MOXOS	EXISTENTE INDOOR
SAN BORJA	EXISTENTE INDOOR
EMBOCADA	EXISTENTE OUTDOOR
YUCUMO	NUEVO INDOOR
CARANAVI	EXISTENTE INDOOR
COROICO	EXISTENTE INDOOR

CONSULTA 3. ALL SERVICE.- En la tabla TR-2 de la página 27 ¿solicitamos conocer la descarga de aire de los Split?

RESPUESTA ENTEL S.A. La descarga del aire frio debe ser por la parte frontal superior.

CONSULTA 4. AMPER SRL.- ¿se puede ampliar el tiempo de instalación debido a las consideraciones climatológicas?

RESPUESTA ENTEL S.A. De acuerdo a requerimiento se mantienen los 30 días calendario para las instalaciones de los sistemas climatización, en los proyectos FLT y FYR.

CONSULTA 5. AMPER SRL.- ¿se puede ampliar el tiempo de instalación debido a las consideraciones climatológicas?

RESPUESTA ENTEL S.A. De acuerdo a requerimiento se mantienen los 30 días calendario para las instalaciones de los sistemas climatización, en los proyectos FLT y FYR.