



LICITACIÓN PÚBLICA N° 034/2014
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN"
PROYECTOS FYR y FLT

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 07/05/2014 HORA DE INICIO: 16:30 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:30

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Planificación de Proyectos	
2	Benjamín Mamani	Energía e Implementación de Proyectos	
3	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
4	Simeón Mamani	Profesional Adquisiciones	
5	Jaime Vargas	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SERVICE	JIMENA CARREÑO	70124716 allservice@accelerate.com	
2	TRIPLEX	ROSARIO LOPEZ	2148813 ventaslapaz@triplex.com.bo	
3	ICTEC	SERGIO LARRAZABAL	2141425 Sergio.larrazabal@ictec.com.bo	
4	AMPER S.R.L.	JIMMY CALLISAYA	79680735 jimmy.callisaya@amperonline.com	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
ALL SERVICE.- Porque solicitan las pólizas de responsabilidad civil y la de Accidentes?	Se solicita ambas pólizas por que el proceso contiene Provisión e instalación.	
ALL SERVICE.- en la página 14 inciso d) solicitan rangos de temperatura y humedad. ¿se requiere incorporar humidificador?	Para ambos proyectos, es posible en equipos tipo mochila la provisión sin humidificador y en tipos Split con humidificador.	
ALL SERVICE.- Como las estaciones son lejanas una de las partes donde necesita repuestos es el humidificador ¿se solicitará lote de repuestos?	Se estimará la cantidad y se responderá mediante la página WEB.	
ALL SERVICE.- En la página 16 G7.1 inciso i) indican desmontaje y transporte de equipos ¿se va a desmontar la misma cantidad de equipos a instalar?	No, se deberá considerar el 40% del total por proyecto y deben ser transportados a la regional dependiente de la estación.	
ALL SERVICE.- ¿Para el proyecto FLT cuál es la estación más cercana?	Para el proyecto FLT la ciudad designada para el almacenaje de equipos desmontados es Trinidad.	
ALL SERVICE.- ¿Para el Anexo 2 cuál es el departamento asignado?	Para el proyecto FYR la población designada para el almacenaje de equipos desmontados es Riberalta	
ALL SERVICE.- ¿Todas las estaciones están listas para la instalación?	Se actualizará las estaciones que se encuentran en operación y cuales son nuevas.	
ALL SERVICE.- ¿Las estaciones nuevas estarán listas cuando se entreguen los equipos?	Si, estarán listas.	
ALL SERVICE.- Página 16 G9 incisos c) y d) se refieren al cable de conexión de punto de red. ¿Se refieren solamente al hardware, cable de comunicación entre el equipo y el punto de red designado por Entel debe ser provisto?	Si.	
ALL SERVICE.- En el mismo punto anterior, se requiere que se aclare cómo debe funcionar el software de monitoreo.	Todos los equipos deberán ser integrados a un software de monitoreo en el cual se puedan mostrar los estados de operación de los equipos y mediante una alarma sonora en el monitor de gestión alertar cualquier falla.	
ALL SERVICE.- En la página 17 G14 inciso g) habla de la garantía. ¿Se atribuye como garantía si se evidencia que alguna falla fue	Tiene que ser demostrable mediante un informe técnico.	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
ocasionada por terceros?		
ALL SERVICE.- En la página 18 y 26 G17 ¿solicitan un tiempo de instalación de 30 días calendario, debido a la lejanía de los mismos, se solicita la ampliación a 60 días calendario?	Para cada proyecto cuenta con tiempo diferente, se analizará y se responderá en la página WEB.	
ALL SERVICE.- En la tabla TR-2 de la página 27 ¿solicitamos conocer la descarga de aire de los Split?	Se responderá mediante la página WEB.	
ALL SERVICE.- ¿Las estaciones de SHERATON Y CAMACHO en que sector se encuentran?	SHERATON es un punto intermedio entre Rurrenabaque y Riberalta y CAMACHO esta entre Riberalta y COBIJA.	
ICTEC.- en el anexo 2 4.3 ¿Cuáles son las distancias estimadas de evaporador a condensador para los equipos Split?	Todas las estaciones son solo de un piso, aproximadamente 5 metros atravesando la pared.	
ICTEC.- Página 16 para el desmontaje de equipos ¿existirá un personal de supervisión por parte de ENTEL?	En algunas estaciones se tendrá Sereno con el cual se debe realizar un Inventario, misma que se entregará en el destino, en el caso de que no se tenga personal, en el cronograma presentado por el oferente se deberá mencionar la necesidad de una persona en sitio para el retiro de equipos.	
ICTEC.- Tabla referencial ¿todos los sitios son accesibles?	Todas las estaciones en ambos proyectos están a una distancia máxima de 1 Km de la carretera.	
ICTEC.- En el punto G9 ¿se puede ofertar otro tipo de comunicación?	Si es posible siempre y cuando que en el punto terminal nos entreguen comunicación SNMP.	
AMPER SRL.- ¿se puede ampliar el tiempo de instalación debido a las consideraciones climatológicas?	De la misma manera se analizará y se responderá mediante la página WEB.	
ENTEL Aclara.-	Ante fallas en el periodo de garantía la respuesta del oferente deberá ser en dos días calendario.	
ENTEL Aclara.-	Se aclarará en la página WEB la división de la presentación de la Boleta de Garantía de seriedad de propuesta. Y la presentación de documentos del sobre administrativo mas la foliación de toda la propuesta.	