



COTIZACIÓN SIMPLE N°101/2014
"CONSULTORÍA A DISEÑO FINAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN TELEPUERTO -
COCHABAMBA"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 09/05/2014 HORA DE INICIO: 16:41 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:50

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.		
Nro.	NOMBRE	UNIDAD
1	Francisco Jose Loza Tarifa	Implementación Proyectos
2	Carlos Pinto Calderon	Implementación Proyectos
3	Wilson Orellana	Adquisiciones
4	Nancy Patty	Adquisiciones

PROVEEDORES			
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email
1	ICTEC	Sergio R. Larrazabal Velez Ocampo	2141425-67001462- sergio.larrazabal@ictec.com.bo
2	VAMA	Agustin Espinoza Guisbert	78844471-71968536 aguespinoza@yahoo.es
3	JASC-Soluciones Integrales	Ademar Aramayo	78069209-2485706- adhecom@gmail.com
4	ITC Servicios	Dustin Vargas	670-08925- dvargas@itcservicios.com; dvargas@itc-e.com
5	EUROCOM	Serrafín Torrez	storrez@eurocom.com.bo- 2773852-67348525-
6	Telsur Bolivia	Manuel Torres	2312287-2419509-75851001- mtorres@telsurbolivia.com

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
Aclaraciones de ENTEL S.A.	ENTEL no solicitará una mejora de precio, el oferente deberá realizar su mejor oferta económica.	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
ICTEC-Para esto se requiere un estudio de suelos, el tiempo es muy corto.	El estudio de suelos será necesario después, esta primera cotización es un relevamiento de información solamente.	
Anexo A-punto 5, página 2: Se requiere un estudio de riesgos, aproximaciones a zonas industriales, etc. No se puede proyectar a futuro qué empresas a futuro puedan instalarse al lado y la responsabilidad será del proveedor.	Dentro de la normativa TIR2 y TIR3, se prevee la protección del edificio de ENTEL, abastecimiento de energía, etc. Si alrededor de la manzana se realizan o construyen a futuro otras instalaciones no se puede prever. La propuesta debe recomendar los riesgos e indicar que aspectos se debe cumplir para certificar una TIR 3.	
Página 7.- punto 1.2. indica sala de 100 m2, solicitan no limitar las dimensiones.	Se acepta la recomendación de reducir de 100 m2 a 70 m2 que es el mínimo.	
JACS-Existirá una escalabilidad, si existiera pisos.	La consultoría será global, será sobre 3000 m2, si se podrá manejar la escalabilidad por pisos.	
Todas las empresas solicitan más tiempo para la presentación de su propuesta.	Se acepta la ampliación hasta el 19/05/2014 a hrs. 10:30.	