



**ACTA COMPLEMENTARIA
COTIZACION SIMPLE RSC N° 032/2017**

"PROYECTO OBRAS CIVILES MULTICENTRO UAGRM SANTA CRUZ"

MODIFICACIONES:

¿Cuál sería la Garantía que se presentaría si la empresa es adjudicada ,porque en las Especificaciones Técnicas solicitan Boleta de garantía, nosotros solicitamos presentar una póliza?	Por la cuantía no aplica Garantía de cumplimiento de contrato.
¿Se daría plazo para la presentación de la Boleta de Garantía?	No Aplica
¿De dónde se tomaría la energía?	CRE instalara un medidor
¿Qué tipo de cable se utilizaría para la cometida?	Cable enchaquetado de 4 hilos (tres fases y un neutro) AWG #6-Cobre flexible longitud aprox.10ml Considerar en el TDP un térmico trifásico de 63A