



LICITACIÓN PÚBLICA N° 048/2017
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE ENERGÍA"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 1/06/2017 HORA DE INICIO: 15:30 p.m. HORA DE CONCLUSIÓN: 16:25 p.m.

PARTICIPANTES:

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Tecnología	
2	Varinia Berdeja Torres	Asesor Legal	
3	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
4	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	PCING S.R.L.	Felix Flores	73294633-rflores@psing.com	
2	SEELIN	Juan Miranda	77231339 – jjmiranda@seelin.bo	
	INGTELCOM	Marco Reguerin	77771565 – intelcom7@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con la presentación de los documentos solicitados en el sobre A del TBC. Los documentos deben encontrarse vigentes. La Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta debe tener el plazo y las características solicitadas. No existiendo errores subsanables en la presentación. A partir del 17 de mayo de 2017 por instrucciones de la Subgerencia de Adquisiciones y en atención a la nota GG-I-071/2017 quedan impedidos de participar los proponentes cuyos representante legales, propietarios, accionistas, socios o dependientes tengan vinculación conyugal o de parentesco con el personal Directivo, Gerencial o cualquier funcionario de ENTEL hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Adquisiciones	Se actualizará el TBC y se publicará un TBC modificado con las modificaciones que se presenten la reunión de aclaración, en la cual deben basarse para presentar su propuesta. La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada.
PCING S.R.L.	
Tabla 3.11 indica distancia de trayecto en KM y en Metros, es la distancia de la acometida?	Se refieren a las distancias de la acometida para la red MT y BT.
Tabla 3.11 columna tablero de enbarramiento principal, a que se refiere lo descrito en esta?	Se pide un tablero de enbarramiento y el proveedor debe realizar la oferta.
Tabla 3.11 el proveedor realizará el sistema de aterramiento o ya existe?	El proveedor debe realizar la provisión del sistema de aterramiento, para el puesto de transformador.
Se desinstalará el sistema antiguo?	Si, se debe realizar el desmontaje del sistema antiguo en las estaciones requeridas en la tabla 3.11
SEELIN	
Pueden brindarnos la ubicación de los sitios geográficos de la tabla 3.11?	Se publicará las coordenadas de las estaciones, se aclara que todo es en el área rural.
El almacén para el material antiguo será en la misma locación.	El almacén de ENTEL se indicará a proveedor adjudicado.
El oferente puede ofertas las marcas que vea conveniente?	Puede proponer cualquier marca, el cumplimiento de las normas será lo calificado de acuerdo al requerimiento de ENTEL.
Se pueden indicar características técnicas de la plataforma NFORM?	Se indicará la versión y algunas características para que puedan revisar, se publicara en la página WEB.
Para el personal de emergencia, cuál será el tiempo máximo de llegada a las atenciones de emergencia?	Está descrito en el punto 3.6 inciso C.
INGTELCOM	
Se puede aclarar cuáles son los equipos antiguos?	El sistema antiguo comprende de: Red de media tensión, grupo electrógeno, ATS, cableado y accesorios de montaje.
En el ATS se realizará la readecuación a red comercial?	Se realizarán adecuaciones menores en los puntos de conexión de entrada y salida del ATS.