ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2018
"ADQUISICIÓN DE 223 TORRES DE DIFERENTES ALTURAS"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 02 de febrero de 2018, se adjunta la consulta pendiente de respuesta (que se respondería vía web) y las correspondientes modificaciones realizadas al ANEXO 4.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC
Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración			
1	TBC Punto 1.3 Considerando el tiempo de transporte de los elementos requeridos a Bolivia se pide analizar la posibilidad de ampliar el tiempo de entrega de las plantillas de instalación a 90 días.	Se ratifica el plazo establecido en el TBC de: 40 dias calendario para la entrega de las pantillas	No se modifica
2	Cargas Horizontales: en el Anexo 4 Página 30 Punto 4.3 inciso d) se menciona: "también con la posicion de las antenas MW en una sola montante". En lugar de "en una sola montante" debería decir "en una sla cara", tal como se encuentra explicado en el Anexo 4, Página 7, Punto 5.3 Acciones, donde se aclara la dirección del viento y la posición de deberán tener los radioenlaces para el cálculo.	Se confirma lo indicado en la consulta y se aclarará en el Anexo 4.	Se modifica el Anexo 4, Pagina 30, Punto 4,3 inciso d)

Mario Gustavo Jordan Zambrana
Profesional Obras Civiles
Subger. Planif. e Implementación de Proyectos
Entel S.A.

Alvaro Martin Mora Gonzales
Profesional Obras Civiles
Subger. Planif. e Implementación de Proyectos
Entel S.A.