



COTIZACION SIMPLE RSC N° 0065/2018
"PROYECTO OBRAS CIVILES EDIFICIO URUGUAY"
ENTEL S.A. REGIONAL SANTA CRUZ

entel
J. C. Dorado
Julio Cesar Dorado
24/5/18
SCV CONSTRUCCION

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 17.05.2018 HORA DE INICIO: 10.00 HORA DE CONCLUSIÓN:

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	ROLANDO VIDAL	SSGG	<i>[Signature]</i>
2	JULIO CESAR DORADO	SSGG	<i>[Signature]</i>
3	GUIDO PINTO	SSGG	<i>[Signature]</i>
4	RICARDO CISNEROS	ARQUITECTO ADJUDICADO PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO	<i>[Signature]</i>
5	ALEJANDRA ROSADO	COMPRAS COMERCIALES REGIONAL	<i>[Signature]</i>

[Signature]
S. M. E. M.
Alejandro Condori
[Signature]
Grupo Constructor
[Signature]
Compras & Sales

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	<i>DETALLADAS EN LA PLAVILLA ADJUNTA</i>			
2				
3				
4				

CONSULTAS REALIZADAS VÍA CORREO ELECTRONICO

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
NO SE RECIBIÓ NINGUNA	



CS
S.C.V. CONSTRUCCIONES

S. M. E. M

Handwritten signatures

CONSULTAS REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN:

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
CONSULTAS TURERE & VOLGA CONSULTA SOBRE LA DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR LA EMPRESA	ENTEL RESPONDE: LA DOCUMENTACION QUE HA SIDO DETALLADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTORA R&R: EL ITEM 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE SOLICITA QUE SE ACLARE A QUE SE ACLARE	SERIAN BAÑOS QUIMICOS
ITEM 24 CIELO RASO	ES UN ESTUCADO COMUN
ITEM 26 REVOQUE INTERIOR DE YESO	DEBERÍA SER EL REVOQUE NORMAL QUE SE UTILIZA EN SANTA CRUZ, DEBERÍA COTIZARSE EL REVOQUE CON CEMENTO
ITEM 31 REVESTIMIENTO DE ALUMINIO	SE TRATA DE ALOCUBOND
ITEM 41 VIDRIOS CATEDRAL	SE ANULARÁ DE LA LISTA
ITEM 53 PINTURA ESPECIAL PARA MUROS	ES PINTURA PARA EXTERIORES CONTRA LA LLUVIA
ITEM 98 GRIFOS DETALLA	SE ACTUALIZARA EL LISTADO
ITEM 125 -126 POR FAVOR ACLARAR A QUE SE REFIERE	SON LOS CABLES A TIERRA Y RED, SE DEBE HACER ATERRAMIENTO
ITEM 128 AL 133 ESPECIFICAR	SOLAMENTE SE TRATAN DE DUCTOS PARA A/C Y PUNTOS DE ENERGIA
EN LA OBRA EXISTE UN MURO APOYADO EN LA BARRA DEL VECINO QUE SI ES DEMOLIDO CAUSARIA DAÑOS A LA CONSTRUCCION DEL VECINO, COMO SE TRATARÁ EL TEMA	EL TEMA SERA ANALIZADO Y ACLARADO POSTERIORMENTE EN LA PAGINA WEB
LAS EMPRESAS PRESENTES SOLICITAN AMPLIACION DE LA FECHA DE PRESENTACION HASTA EL MIERCOLES 23 DE LOS CORRIENTES	SE ACUERDA AMPLIAR LA FECHA DE AMPLIACION
SMEM CONSULTA: EL SISTEMA ELECTRICO VA POR DUCTO HASTA LA RBS SE QUEDARA SUBTERRANEO O VA A SUBIR AL CONSTRUIR EL EDIFICO	TIENE QUE IR PARALELO ENERGIA Y FIBRA DEBERIAN IR JUNTOS. SE VERIFICARA COIN LA GENTE DE RED PARA QUE NO CHOQUEN CON LAS ZAPATAS
GOMEZ SALCES SOLICITA PLANOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RED QUE LLEGA AL RAC	ESTA DE ACUERDO A LA DISPOSICON DE LOS ESCRITORIOS, SERÁ REVIOSADO Y RESPONDIDO MEDIANTE LA PAGINA WEB.

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including 'Gomez Salces' and 'Jorge'.

Se necesita rellena y compactado manual con provision de material

R.- Se agregará el item al listado.

PROVEEDORES ASISTENTES - REUNION DE ACLARACION PROCESO DE CS N° 0065/2018 "PROYECTO OBRAS CIVILES EDIFICIO URUGUAY" REGIONAL SANTA CRUZ						ENTEL S.A. -
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	EMAIL	TELEFONO	FIRMA	
1	SCV CONSTRUCCIONES	Juan Asuarach B.	juan_ahola@hotmail.com	760-81005		
2	S. M. E. M	Juan Saul Ochoa	S. M. E. M - 2008@hotmail.com	40884495		
3	Empresa Constructora Turete y Volpe SA	Maria Elena Flores	tureteyvolpe@gmail.com	763813645		
4	CONSTRUCTORA PIR S. RL	SANTO ALBINO Q.F	constructoras@hotmail.com	57896992		
5	Constructora Comate Saices	Douglas Comate	mdouglas_gs@hotmail.com	92665684		
6	Carcel Comiel Construction	Carlos Caruy	carloscaruy@gmail.com	71164918		
7	Empresas Alejandro Comarini Junior Rodriguez Hurtado	Junior Rodriguez H	chufotex@hotmail.com	67539367		
8	Ricardo Ciarrarof					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						