



LICITACIÓN PÚBLICA N° 67/2014
"MONITOREO CENTRALIZADO DE SALAS TÉCNICAS"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 07/07/2014 HORA DE INICIO: 11:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:49

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Bernardo Villagra	Profesional implementación proyectos CORE & TI	
2	Wilson Orellana Rosales	Sub-Gerente de Adquisiciones	
3	Evelyn Torrez Quisbert	Profesional de Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ICTEC SRL	RODRIGO MAYDANA	2141425 Rodrigo.maydana@ictec.com.bo	
2	SISCOTEC SRL	LEONARDO MEALLA	2112861 Leonardo.mealla@siscotec.com	
3	CLEARTEC	ALBERTO TABORGA	73291898 Ataborga@cleartec.net.bo	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACION
<p>Sobre el punto 3.5 donde se especifica lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Curso formal con certificado por Exin "Certified Data Centre Specialist", para un equipo de 12 personas. Coordinando fechas con ENTEL.• Curso formal con certificado por Exin "Certified Data Centre Facilities Operations Manager" para un equipo de 12 personas. Coordinando fechas con ENTEL. <p>En tal sentido Siscotec está en condiciones de ofertar ambos cursos y certificaciones requeridas, donde la entidad certificadora que proponemos es ANIXTER. Es por ello que quisiéramos saber si es mandatorio o no que la entidad certificadora sea Exin.</p>	<p>Rpta. Entel S.A. requiere que el curso cumpla con el programa de EPI training, por lo que se acepta que la entidad certificadora sea ANISTER. Sin embargo el oferente debe adjuntar documentación de respaldo donde indique que ANIXTER puede dar este tipo de cursos.</p>
<p>En el punto 3.1 inciso 14 La consulta es si se requiere hardware y software o solamente licencias de software</p>	<p>Rpta. Se requiere todo el licenciamiento y el software, Entel S.A. proveerá el hardware</p>



Sobre pagina 16 punto 2 con respecto a la instalación, en este caso se debe proveer todas las escalerillas o se puede hacer uso de lo que ya se tiene implementado	Rpta. El oferente debe incluir en su propuesta ductos y escalerillas siempre que Entel no pueda proveerlos.
Sobre pagina 16 punto 5 .. Los mismos deben operar con troncales Gigaethernet que se interconectarán a la red de ENTEL. La consulta es si el equipamiento tiene alguna restricción para interconectarse con el equipo de Entel?	Rpta. Entel cuenta con equipamiento de la marca CISCO, por lo que la solución ofertada debe garantizar la compatibilidad.
Con respecto al tiempo de provisión existe la posibilidad de realizar la extensión?	Rpta- No existe la posibilidad de ampliar el tiempo de provisión