



LICITACIÓN PÚBLICA N° 106/2018
" PROVISION DE GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES
PROYECTO TM-2018-IR2"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 29/11/2018

HORA DE INICIO: 10:00

HORA DE CONCLUSIÓN: 10:50

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Mauricio Altovez	Gerente Nacional de Tecnología	
2	Nicolas Togo	Profesional Desarrollo Rural	
3	Zulma Bonifacio Copa	Profesional Desarrollo Rural	
5	Jose Roberto Alvarez Jerez	ASESOR LEGAL- Profesional Asuntos Legales, Judiciales y Societarios.	
6	Silvia Paola Funes Machicado	Subgerente de Adquisiciones a.i.	
7	Carolina Gomez	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ROGHUR S.A.	Mariela Viscarra Ortuño	71567659 mariela.viscarra.roghur.com	
2	ICTEC S.R.L	Pablo Acha Serrano	71554291 Pablo.acha@ictec.com.bo	
3	INBUSTRATE LTDA.	Luis Fernando Lizarraga	77585305 lfizarraga@inbustrate.com	
4	IMPOMAQ S.R.L.	Roger Quisbert Calle	75298294 impomaq.bo@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Recomendación para la documentación a presentar.	El asesor legal procedió a la recomendación y el cumplimiento de la totalidad de requisitos señalados en el TBC. La documentación deberá estar foliada, presentación de copias digitales, los sobres deberán presentarse de manera separada. Asimismo, se deberá cumplir con la presentación



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
	<p>de todos los documentos requeridos en el Punto 9.1 Sobre "A".</p> <p>Se aclaró que no debe existir conflicto de intereses entre ENTEL y Proveedores</p> <p>En cumplimiento a los instructivos emanados por ENTEL S.A. se hizo conocer al representante del proveedor presente en la reunión de aclaración, que ningún proveedor deberá tener relación en conflicto de intereses con ENTEL S.A., de conformidad a lo establecido en el TBC del presente proceso de contratación.</p>
RECOMENDACIONES TECNICAS	<p style="text-align: center;">RECOMENDACIONES TECNICAS</p> <p>Se recomienda la opción de calificación a la capacidad de entrega inmediata, para los dos tipos de grupos electrógenos. La presentación de ofertas está abierta para ofertar los dos tipos o un tipo de grupos electrógenos.</p>

CONSULTAS REALIZADAS EN LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN:

TEMAS TRATADOS CONSULTAS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
<p>1.- Plazo de entrega, si se puede ampliar el plazo de entrega a 80 días.</p>	<p>Resp.- Se mantienen los tiempos como estipula en el TBC 50 DIAS CALENDARIO.</p>
<p>2.- Capacidad de los generadores, se puede indicar el tope de capacidad de máximo?</p>	<p>Resp.- El dimensionamiento tiene q estar lo mas próximo a lo solicitado. Mantenerse en el rango de operación. No existe potencia limite extrema, se mantiene el requerimiento de 3KVA y 5KVA para las alturas requeridas.</p>
<p>3.- Alternador, se puede presentar sin el regulador de voltaje, al ser pequeños se puede oviar el regulador?</p>	<p>Resp.- NO. Se adiciona en el TBC en el punto E6, inciso b). "REGULACIÓN AUTOMATICA DE VOLTAJE entre +-10%" con garantía de fabricante. Dada la modificación en el punto E6, se adiciona en el punto E9 inciso i "o el dispositivo de regulación ofertado "</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a star symbol and a large signature at the bottom.