



LICITACIÓN PÚBLICA N° 109/2018

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTAS RECTIFICADORES"





ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN




FECHA: 28/12/2018

HORA DE INICIO: 09:00 a.m.


HORA DE CONCLUSIÓN: 09:40 a.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Zulma Bonifacio	Profesional Desarrollo Rural	
2.	Nicolas Togo	Profesional Desarrollo Rural	
3.	Roberto Alvarez	Asesor Legal	
4.	Silvia Paola Funes Machicado	Subgerente Adquisiciones a.i.	
5.	Luz Andrea Ramos	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
No.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1.	JHCP	ROBERTO HUANVERDY	76765142 rhuanverdy@jhcp.com	
2.	ALL SERVICE SRL	MARCELO NINA	78607605 marcelo.nina@allservicecyc.com	
3.	AMPER SRL	JHONY ROQUE	70546501 jhony.roque@amperonline.com	



PROVEEDORES				
No.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
4.	HUAWEI TECHNOLOGIES BOLIVIA SRL	DANIEL CORDERO	76298691 daniel.cordero@huawei.com	
5.	ENERSOL	JOSE ALBERTO VILLAVICENCIO	70199469 jose@villavicencio.in	

Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
PARTE LEGAL/ADMINISTRATIVA		
1.	AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	SERA ANALIZADO POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE.
2.	MONTO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA	EL MONTO ES DE 17.300,00 USD
3.	RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ASESOR LEGAL DE LA COMISIÓN	- IMPEDIMENTOS. - PERSONAL ACREDITADO PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES DE ACUERDO AL DOCUMENTO TÉRMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN. - FOLIACIÓN EN CASO QUE LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE FOLIADA SERÁ CAUSAL DE INHABILITACIÓN. SE MODIFICARA EN EL TBC - EL OFERENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTAR UNA CREDENCIAL Y/O CARNET DE IDENTIDAD QUE ACREDITE SER PARTE DEL PROPONENTE Y REGISTRARSE EN EL FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ENTREGANDO UNA FOTOCOPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD VIGENTE, SOLO PERSONAL AUTORIZADO PUEDE HACER ENTREGA DE PROPUESTAS.(INCLUIR ESTE PUNTO EN LOS TBS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). SE MODIFICARA EN EL TBC
PARTE TÉCNICA		
1.	Pag. 16 punto 4.1 inciso I) Se solicita se adicione en la tabla las coordenadas de cada estación.	Se adicionarán las coordenadas de los sitios en la tabla RE-1.
2.	Pag. 18 puntos c13 al c13.4 Los puntos se refieren a un software o a la capacidad que debe tener cada punto.	Es un software ya implementado, debe proporcionar información descrita en los puntos c13 al c13.4



Nro.	TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
3.	Pag. 15 punto c3.1 Se requiere un grado de protección IP 55.	Gabinete outdoor el grado del rectificador será un ip20 o mayor, se modificara el TBC.
4.	Ampliar el tiempo de provisión de equipos a 120 días	Sera analizado por parte de la Unidad Solicitante.
5.	El requerimiento indica baterías tipo gel, se solicita considerar utilizar baterías de litio.	Se abre a ambas opciones, la propuesta deberá hacer referencia a uno de los dos tipos de batería únicamente. Se modificara en el TBC.
6.	Tabla RE-1, se solicita especificar si son sitios rurales o urbanos.	Se adicionaran las coordenadas, se aclara que todas son en sitios rurales.
7.	Punto 3.1.7 Pruebas de operación preliminares, aclarar la solicitud que Entel solo requiere las pruebas en únicamente 4 sitios.	Se realizarán pruebas en las 4 plantas, sin embargo se realizarán registros de conductancia de la totalidad de las baterías, en cumplimiento al requerimiento c14.