



LICITACIÓN PÚBLICA N° 012/2019

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA DATACENTERS"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 11/02/2019

HORA DE INICIO: 15:30 p.m.

HORA DE CONCLUSIÓN: 15:55 p.m.

PARTICIPANTES.

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1.	Elio Cahuaya	Profesional Energía y Obras Civiles	
2.	Hugo Aliaga	Profesional Energía y Obras Civiles	
3.	Varinia Berdeja	Asesor Legal	
4.	Alberto Coronel	Subgerente Adquisiciones a.i.	
5.	Victor Carreón	Profesional Adquisiciones	

NOTA: NO SE PRESENTARON PROVEEDORES A LA REUNION DE ACLARACION

CONSULTAS ESCRITAS		
Nro.	PARTE TÉCNICA	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
1.	<p>1. Página 18, punto K4. Consideramos que las medidas de rejillas solicitadas no son las adecuadas, así mismo la cantidad de rejillas (2) solicitadas por equipo no son las suficientes, sugerimos replantear.</p> <p>2. Página 24, tabla TR-1, favor aclarar el tipo de descarga de aire para los ítems 2, 3, 5 y 6, DOWNFLOW (para piso técnico), FRONTAL INFERIOR o SUPERIOR.</p>	<p>1. Se corregirá en el TBC.</p> <p>2. Se corregirá en el TBC.</p>