



LICITACIÓN PÚBLICA N° 84/2014
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 11/08/2014 HORA DE INICIO: 17:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 18:30

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Profesional Planificación de Proyectos de Transporte	
2	Gustavo Loza	Profesional Soporte de acceso	
3	Wilson Orellana Rosales	Sub-Gerente de Adquisiciones	
4	Evelyn Torrez Quisbert	Profesional de Adquisiciones	

PROVEEDORES				
N°	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SERVICE C&C SRL	ERWIN CARREÑO JIMENA CARREÑO	70125588 Erwin.carreno@allservicecyc.com Jimena.carreno@allservicecyc.com	
2	ITC SERVICIOS SRL	LEONARDO SQUILLACIOTI	67710167 lsquillacioti@itcservicios.com	
3	AMPER SRL	JIMMY CALLISAYA	2486584 Jimmy.callisaya@amperonline.com	
4	SIRC-BOLIVIA	MARTIN QUINO QUISPE	76202126 Martin.quino@sirc-bolivia.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACION
1. Página 4 y pagina 12 se habla sobre cómo se debe presentar la propuesta técnica y económica, podrían aclarar cómo se debe presentar.	Rpta. Se requiere un ejemplar impreso original y una copia digital para la propuesta técnica y para la propuesta económica.
2. En la página 10 sobre la forma de pago,	Rpta Se requiere que se cumpla la condición de pagos parciales contra entrega, sin embargo las empresas pueden definir los porcentajes.
3. Se requiere conocer si el tiempo de entrega empieza a contabilizarse a partir de la firma de contrato.	Rpta. Efectivamente los tiempos de entrega empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del contrato.



4. Solicitamos ampliar el plazo de propuesta hasta el viernes 22 de agosto del presente.	Rpta. Se requiere una carta de solicitud dirigida a la Subgerencia de Adquisiciones solicitando una ampliación, la misma será sometida en consulta y en caso de otorgar el plazo la misma será comunicada en la página web de Entel S.A.
5. Sobre pagina 11 tabla 1 inciso 1.2 Como se decidirá si la adjudicación será total o parcial	Rpta. La adjudicación total significa que los oferentes pueden presentar su propuesta por las 3 zonas. La adjudicación parcial significa que los oferentes pueden presentar propuestas según la zona de interés.
6. Sobre la boleta de garantía de seriedad de propuesta en caso de presentar la propuesta por el total, se podría considerar presentar una boleta por el total?	Rpta. Se realizara la consulta y la respuesta se comunicara en la página web de Entel S.A.
7. Página 15 punto E6 punto 1 Sobre sistema automático de control para la operación alternada y temporizada es exclusivamente para la misma marca?	Rpta. Si debe ser exclusiva para la marca ofertada.
8. Página 15 punto H Cuantos equipos se deberán desmontar y en que almacén se realizara la entrega?	Rpta. Se desmontaran 30 equipos y deben ser entregados en almacenes de las capitales de los departamento.
9. Página 15 punto E7.1 Solicitamos nos explique con mayor detalle el punto i y ii	Rpta. El sistema de gestión está compuesto por servidor software hardware, materiales, accesorios y el servicio de integración de todas las señales de los equipos de precisión. El software para la gestión y monitoreo debe soportar el protocolo SNMP.
10. Página 18 inciso 3.10 numeral E14 solicitamos que el tiempo de provisión sea ampliado a 120 calendario? (consulta realizada por las 4 empresas)	Rpta. Se realizara la consulta y la respuesta se comunicara en la página web de Entel S.A.
11. Página 18 inciso 3.10 numeral E15 solicitamos que el tiempo de instalación se amplie a 60 días calendario? (consulta realizada por las 4 empresas)	Rpta. Se realizara la consulta y la respuesta se comunicara en la página web de Entel S.A.
12. Se podría especificar cuándo se inicia el tiempo de instalación?	Rpta. El tiempo de instalación empieza a contabilizarse posterior a la provisión de los equipos previa orden de Entel S.A.
13. Página 20 tabla TR1 solicitamos conocer si todas las instalaciones están en funcionamiento o existe alguna nueva	Rpta. Todas las estaciones se encuentran en funcionamiento.
14. Página 20 tabla TR1 Solicitamos especificar que equipos requerirán resistencia y humidificador, tipo de descarga de aire?	Rpta. Se modificara el pliego de condiciones con la tabla actualizada, mismo que estará disponible en la página web de Entel S.A.
15. Podrían aclarar que significa Split para Entel S.A.	Rpta. Se comunicara en la página web de Entel S.A.
16. Página 14 inciso K esto aplica para los equipos tipo confort?	Rpta. No, solo es aplicado para los equipos de precisión.
17. Sobre el tema de temperaturas ambientales y las condiciones, podrían agregar mayor detalle a la tabla TR1 sobre la temperatura ambiental y temperatura de operación	Rpta. La temperatura de regulación debe estar en el rango de 20 a 25°C. Sobre la temperatura ambiental para la zona del oriente máximo 45°C y para la zona andina a partir de -10°C.



18. Página 15 El monitoreo local deberá contar con visualización de parámetros eléctricos y alarmas mediante pantalla LCD y contactos secos para alarmas generales?	Rpta. Si.
19. Se ha considerado el derrateo por altura?	Rpta. Si
20. Sobre el tema de los voltajes de operación?	Rpta. En la tabla TR1 pagina 20 se encuentra el detalle sobre los voltajes y sistemas monofásico y trifásico.