

ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N°032/2023
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE "EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN"

FECHA: 25/07/2023

PARTICIPANTES:

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Francisco Peredo Torrico | Subgerente Operación y Mantenimiento |
| Nicolas Exiquiel Togo Coca | Jefe de Energía y Obras Civiles |
| Elio Cahuaya Troche | Profesional Energía |
| Hans Carlos Tacachira Cruz | Profesional Energía |
| Guadalupe Daneiba Gutierrez Averanga | Profesional de Adquisiciones |

CONSULTAS POR CORREO

PARTE TÉCNICA

| N° | PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES | N° DE PAGINA | CONSULTAS DEL OFERENTE | RESPUESTA ENTEL S.A. |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Numeral 1, inciso 1.3 | 15 | <p>Dice: El idioma oficial para la presentación de ofertas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español.</p> <p>Consulta: Se solicita se permita que la documentación técnica de respaldo sea presentada en idioma español y/o inglés, ya que es documentación estándar de acuerdo a disponibilidad de fabricantes con referencias y datos técnicos fácilmente interpretable por personal técnico.</p> | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 2 | Numeral 4.2, numero 1. Inciso p) | 18 | <p>Dice: Altura de operación de acuerdo a las coordenadas descritas en el ANEXO N°6 "Tabla de Distribución Equipos de Climatización".</p> <p>Consulta: Se solicita aclarar si las potencias solicitadas en el Anexo No 6 para cada sitio,</p> | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del ANEXO N°6 "Tabla de Distribución Equipos de Climatización". |

| N° | PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES | N° DE PAGINA | CONSULTAS DEL OFERENTE | RESPUESTA ENTEL S.A. |
|----|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | son potencias nominales o efectivas a la altura de operación descrita en el Anexo No 6 | |
| 3 | Numeral 4.2, numero 1. Inciso v) | 18 | <p>Dice: Sistema de control para la operación de forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Alternada por tiempos programables. ii. Ante la falla de un equipo. iii. A demanda. <p>Entre dos equipos de diferentes marcas.</p> <p>Consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Este es un requerimiento que aplica para todos los equipos, o solo para el caso de Bermejo como indica en el numeral 4.6, inciso 3, numero 3, inciso j) de la página 22 del TBC? b. En caso de requerirse para todos los equipos, se solicita a ENTEL brindar el detalle de puertos disponibles y equipos con los cuales debe realizarse esta integración. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.2, numeral 1, Inciso v). |
| 4 | Numeral 5.2, numero 3, | 32 | <p>Dice: INSTALACIÓN El tiempo para la instalación de los equipos de climatización, es de Treinta (30) días calendario, a la entrega total de los equipos.</p> <p>Consulta: Se solicita la ampliación del plazo de instalación a 60 días calendario</p> | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 5 | Numeral 5.2, numero 1 | 31 | <p>Dice: TIEMPO TOTAL El tiempo total de provisión e instalación de los equipos de climatización es de Doscientos Diez (210) días calendario a partir de la firma de contrato.</p> <p>Consulta: Se solicita la ampliación del plazo total de provision e instalación a 240 días calendario, considerando la solicitud de ampliación de instalación a 60 días calendario.</p> | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 6 | Anexo No 6 | Página 50 | <p>Para los equipos de Edificio Tower La Paz, y Entel Uyuni Potosi, EL TBC solicita unidades Split de montaje en pared</p> <p>Consulta: Se solicita se acepte la oferta con unidades Split de montaje en piso para la unidad interna, o unidades de tipo mochila</p> | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del ANEXO N°6 "Tabla de Distribución Equipos de Climatización". |

| N° | PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES | N° DE PAGINA | CONSULTAS DEL OFERENTE | RESPUESTA ENTEL S.A. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Punto 1.1 "Condiciones para la presentación de ofertas técnicas", sub punto 1.3 | 15 | Se solicita gentilmente pueda presentarse documentación técnica y de respaldo en idioma inglés. | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 8 | Punto 4.2 "Características técnicas específicas", sub punto 1, inciso c) | 17 | Este punto solo puede ser cumplido para los equipos tipo perimetral, en los otros ítems que corresponden a equipos Split de pared y mochila no se puede cumplir lo solicitado. Se solicita aclarar que esta solicitud es solamente para los equipos perimetrales. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.2 numeral 1, inciso c). |
| 9 | Punto 4.2 "Características técnicas específicas", sub punto 1, inciso v) | 18 | Es necesario hacer notar que los numerales i., ii., y iii. de este inciso solo pueden ser cumplidos si los equipos de Aire Acondicionado a los que se debe integrar el control alternado con los que cuenta ENTEL S.A. en los sitios de instalación, cuentan con contactos secos de apagado remoto y alarma seria. Se solicita gentilmente que se incluya en este inciso, si es que el equipo a integrar cuenta con contactos secos de alarma seria y apagado remoto. Asimismo, es necesario mencionar que para cumplir con este requisito será necesario adicionar un módulo externo que no corresponde a la marca del equipo a ofertar. Se solicita que este inciso se mueva al punto 4.6 Servicios de Instalación | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.2, numeral 1, inciso v). |
| 10 | Punto 4.3 "Repuestos", sub punto 2, inciso b) | 19 | Favor aclarar si los aires acondicionados de 100Kbtu/h debe ser tipo perimetral, ya que en el Anexo N° 6 "Tabla de distribución de equipos de climatización" indica que los mismos deben ser tipo "Split". | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 11 | Punto 4.5 "Accesorios de Instalación", sub punto 5 | 20 | "Instrumentos de Medición". Al tratarse de un equipo de climatización que cuenta con un display, consideramos que el instrumento solicitado no aplica porque no se trata de un equipo dedicado a energía. Se solicita eliminar este punto. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.5, numeral 5. |
| 12 | Punto 4.10 "Experiencia del oferente", sub punto 1, inciso a) | 26 | Considerando que el requerimiento está relacionado a Jefe de Proyecto, se solicita gentilmente se acepte personal con nivel Licenciatura. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.10, numeral 1, inciso a). |
| 13 | Punto 4.10 "Experiencia del oferente", sub punto 1, inciso c) | 27 | Considerando que el requerimiento está relacionado a personal de montaje, se solicita gentilmente se acepte personal con nivel técnico, excluyendo la solicitud de título en provisión nacional, esto debido a que personal técnico con mucha experiencia por temas económicos/sociales y tiempo, no tuvo la oportunidad de realizar los trámites correspondientes. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del punto 4.10, numeral 1, inciso c). |

| N° | PUNTO DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES | N° DE PAGINA | CONSULTAS DEL OFERENTE | RESPUESTA ENTEL S.A. |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Punto 5.2 "Tiempo de Entrega del Bien y Servicio", sub punto 2 | 31 | Debido a la cadena logística afectada por la emergencia sanitaria a nivel mundial, solicitamos que el tiempo de provisión se amplíe a 220 días calendario. | SE MODIFICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| 15 | Anexo 6 "TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN" | 50 | Para el caso de equipos tipo Split con tipo de montaje Pared, favor aclarar si se tratan de equipos tipo perimetral o los que pueden montarse en pared/techo. | ENTEL S.A. Confirma el requerimiento del ANEXO N°6 "Tabla de Distribución Equipos de Climatización" . |