LICITACIÓN PUBLICA N° 036/2015

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 200 RADIOENLACES DE NUEVA GENERACIÓN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 21/04/2015 HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 12:30

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**FIRMA**
1	Rolando Alvares	Desarrollo Rural	
2	Nicolas Togo	Planificación	
3	Wilson Orellana	Adquisiciones	
4	Ariel Espinoza	Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	**EMPRESA**	**NOMBRE**	**Teléfono – email**	**FIRMA**
	DATEC LTDA.	Rodrigo Diaz	76780300 – rdiaz@datec.com.bo	
	ZTE Bolivia	Andrea Sanzetenea	67346839 – Andrea.sanzetenea@zte.cn	
	STS Bolivia LTDA.	Angel Montaño	70538801 – amontano@sts.com.bo	
	HILLER ELECTRIC SA.	Carlos Valda	70610489 – cvalda@hillerelectric.om.bo	
	SEST SRL.	Orlando Videira	2712227 – 70111065 – ovideira@sest-vior.com	
	AMPER SRL.	Jimmy Callisaya	2486884 – 79680735 – jimmy.callisaya@amperonline.com	
	Alex Internacional S.A.	Danitza Carvajal	2146670 – 77592413 – lbutron@alexinternacional.com	
	DATEL SRL.	Pedro Cerdano	71908158 – datel@entelnet.bo	
	INSERTEC LTDA.	Gabriela Orihuela	3472121 – 70170101	
	ICTEC SRL.	Rodrigo Maidana	72020832 – Rodrigo.maidana@ictec.com.bo	
	ALL SERVICE C&C SRL.	Erwin Cerreño	70125588 - erwin.careno@allservicecyc.com	

Auditoria & Tecnologia Daniel Jamio djamio@auditec_bo.com

	Auditoria y Tecnología	Daniel Jemio	77265447 – djemio@auditec-bo.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
Es posible ampliar el plazo de propuestas de 10 días?	Debe hacer llegar su solicitud por escrito	
Es posible recoger las boletas del anterior proceso?	Si	
La seriedad de propuesta y cumplimiento de contrato es del 10%	No, los TBC definen el monto a presentar en el punto 7.1.8., y la boleta de cumplimiento de contrato es por el 10%.	
Se pedirá mejora de oferta?	En caso de ser necesario si	
Es posible comunicar la ampliación con mas de 48 horas de antelación?	Se considerar esa posibilidad.	
Es posible remitir las propuestas en cd	Si en el formato que especifica el pliego	
Entel puede solicitar una mejora de oferta?	Si, puede o no solicitar esa mejora de oferta.	
Se solicita póliza de seguros contra accidentes por qué?	Porque es una política interna de ENTEL.	
La forma de pago, favor aclarar?	Entel pagara parcialmente de acuerdo a la cantidad de entregas realizadas como estable el TBC.	
La boleta de cumplimiento de contrato es adicional?	Si	
En el requerimiento de las baterías, existen varios tipos en el mercado, se solicita 1000 ciclos y descarga profunda, esta capacidad está por encima del estándar para UPS de 3KVA, se solicita bajar a 300 ciclos o 400 ciclos.	Se dará respuesta vía web, previo análisis.	
Se solicita se amplié el tiempo de entrega de al menos 180 días	Se dará respuesta vía web, previo análisis.	
Se solicita flexibilidad en el tiempo de 4 minutos a 1 minuto al 25% de sobre carga de la salida	Se dará respuesta vía web, previo análisis.	
Respecto al registro de aprobación de las UPS, es posible que este requerimiento sea calificable en vez de mandatorio?	No, se mantiene el requerimiento de ENTEL.	
Se puede presentar este certificado después de la entrega de las propuestas?	No, debe ser antes de la entrega de las propuestas. Sin embargo es posible ampliar el tiempo de entrega.	
Respecto al lote de repuestos, la cantidad requerida es para el total del proyecto, para cada paquete o para cada departamento?	Es para el total del proyecto, sin embargo se sacara una cantidad correspondiente para cada paquete.	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
En qué casos se usara la tensión de entrada monofásico y bifásico? En posible que sea monofásico?	Se debería proveer los equipos para sistema bifásico y monofásico	
Es posible aumentar el tiempo de reposición de algún bien que presente fallas?	Se dará respuesta vía web, previo análisis.	
Se solicita que se proporcione el anexo técnico A, y se solicita que el tiempo de presentación sea mínimo de 30 días para cumplir con el proceso de homologación	El Anexo A será publicado vía WEB, el tiempo de ampliación será dará respuesta vía web.	
El sistema de Bypass, esto se refiere al sistema interno de Bypass de la UPS o un sistema externo que se debe adicionar?	Es un sistema interno	
El rendimiento a la salida del sistema, se refiere a la salida del sistema?	Si, es eficiencia del sistema a la salida del UPS	
En caso de presentarse a propuesta del Beni y Santa Cruz, es necesario presentar la tabla o curva de prorrateo?	No, no es necesario.	
Respecto al lote de repuestos, existe la posibilidad de que esto no sea mandatorio?	Se mantiene el requerimiento, es mandatorio.	
Respecto al tiempo de entrega? Se puede hacer entregas parciales?	Si, es posible	
	Las empresas que puedan realizar entregas parciales antes de los 100 dias, podrán hacerlo conocer en su propuesta	
En caso de ser necesario para llegar al tiempo de autonomía requerido, se puede usar baterías externas?	Si, se puede, se debe considerar ampliar el soporte para los accesorios	
Solicitamos nuevamente que se amplié considerar el tiempo de entrega de 180 días	Se analizara y se dará respuesta vía web.	
Entel puede considerar unidades que ya cuenten con la certificación de ENTEL de hace 2 años?	No, no es posible, es necesario presentar el registro de aprobación de UPS, ya que se requiere modelos recientes.	
Respecto al registro de certificación, se puede realizar las pruebas de homologación en las instalaciones del proveedor?	Se dará respuesta vía web	
Respecto a la autonomía, los 3KVA cuantos vatios espera ENTEL?	Se dará respuesta vía web	
Solo se considera provisión y no instalación	Si, solo provisión y pruebas de aceptación por muestreo	
Respecto al soporte metálico, debe ser tipo torreo o inclinada tipo rack?	Todos serán tipo torre.	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
Se pide un altura de 20cm, esto considera las inundaciones?	No se toma en cuenta, la altura tiene que ver con la no absorción de polvo	
La cantidad de repuestos para el total, como se realizara para los paquetes?	Se realizara un prorrateo	
Respecto al tiempo de reposición, se puede ampliar el tiempo de 3 días? Y se puede aclarar la forma de devolución de la UPS o partes?	Se dará respuesta vía web	
Como se realiza la solicitud para la homologación?	Se debe hacer mediante adquisiciones para ser programadas y comunicadas. Indicando la sugerencia de donde se hará las pruebas	
Respecto a las especificaciones de salida, se solicita que el factor de potencia se considere el de 0.7	Se dará respuesta vía web	