



LICITACION PÚBLICA N° 053/2015

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC Y DC"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 1/07/2015 HORA DE INICIO: 15:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Tecnología	
2	Benjamin Mamani	Tecnología	
3	Bruce Rojas	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	DESMART LTDA.	Juana Patricia Yupanqui Lopez	71541369 – ventas@desmart.net	
2	ICTEC SRL.	Pablo Acha	2141425 – pablo.acha@ictec.com.bo	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC.
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas.
Para el sistema de monitoreo, se cuenta con algún servidor en el sitio de instalación?	Se tiene un servidor, se requiere un protocolo SNMP, ENTEL entregara un punto de red.
Se tiene otro protocolo de comunicación diferente a SNMP?	Internamente podrían utilizar otro protocolo, pero la comunicación al servidor e integración al gestor de ENTEL debe ser mediante el protocolo SNMP
Entel solicita modularidad en los UPS de tipo	Se requiere que sea modularidad HOT SWAP?



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
HOT SWAP, puede ser modularidad no HOT SWAP?	
Es posible ofertar módulos de mayor potencia o capacidad (KVA)?	Es posible ofertar modularidad mayor a 20 KVA.
Es posible ofertar otro tipo de llave diferente a la cuadrada para la puerta de Tablero AC.	Si, es posible.
La cabina o el panel de control deben tener el grado de protección IP64?	El panel de control. Sin embargo, la cabina del grupo electrógeno debe cumplir las condiciones para trabajo tipo outdoor.
La potencia de 70KW es efectiva, considerando la altura o es nominal?	Es efectiva, considerando todas las condiciones de altura, temperatura, y humedad de la ciudad de Cochabamba
Respecto a los bancos de batería, la protección de estos debe ser mediante fusibles o breaker y de que capacidad?	Puede ser cualquiera, la capacidad debe ser dimensionada de acuerdo a las características de las baterías.
Es posible ampliar los tiempos de provisión de los equipos de la solución parcial?	No.
Es posible presentar una propuesta parcial o por ítems?	Se realizara el análisis y se dará respuesta vía web.
Respecto a la oferta económica y a su detalle, podrían explicar a qué se refiere?	Entel requiere que presenten un precio por cada ítem, así como el precio final, asimismo, Entel podría requerir mayor detalle de la oferta económica, tal como establece los TBC's.

[Handwritten mark]

[Handwritten marks: a signature, two downward arrows, and a checkmark]