

ACTA COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 071/2015

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC” PROYECTOS: RN-2015-FAA, RN-2015-FLU Y RN-2015-FSB”

N°	Párrafo Pliego	Respuesta ENTEL	
1	F4.8	Barras colectoras, ¿hay alguna especificación más?	Barra de cobre colectora de puesta a tierra (externo) provistos con el grupo electrógeno, las dimensiones deberán ser iguales o mayores a: 5mm de espesor, 20cm de longitud y 7.5 cm de ancho; debe contar con doce (12) posiciones (perforaciones de 8 mm) con sus respectivos pernos de sujeción (arandelas planas y de presión) del tipo Zincado.