






LICITACIÓN PÚBLICA N° 072/2015
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC"
PROYECTOS: RN-2014-ONW Y RN-2014-FOT

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 10/09/2015 HORA DE INICIO: 10:15 HORA DE CONCLUSIÓN: 10:45

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Profesional Planificación Proyectos de Transporte	
2	Benjamín Mamani	Profesional Implementación Proyectos de Transporte	
3	Bruce Rojas Soliz	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Javier Flores	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	NPI S.R.L.	Henry Calle	73076324 - 2799306 henry.calle@npi.com.bo Omar.ramirez@npi.com.bo	
2	DESMART LTDA.	Mariela Mendoza	72500692 – 71541369 ventas2@desmart.net	
3				
4				
5				
6				
7				



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA: Certificado electrónico tiene que ser vigente.	Es recomendable tener el certificado actualizado a la fecha.
Bancos de Batería: El rack y banco de Baterías es solo para la estación Warnes, (Santa Cruz).	Se confirma, que el rack y Banco de Baterías es para la estación Warnes.
Tiempo de provisión: ¿Puede ampliarse el tiempo de provisión?	El tiempo de provisión se amplía a 120 días calendario.
Tiempo de Instalación: ¿Puede ampliarse el tiempo de instalación?	Se confirma de acuerdo a requerimiento que corresponde a 30 días calendario.
Hay alguna marca específica respecto a los materiales.	No se tiene ninguna marca específica, se solicita que se cumpla con las normas técnicas requeridas en el punto E2.
ENTEL SA aclara: en la tabla N.-2, Ítem 4, provisión de Sistema ininterrumpible de Energía UPS incluye Banco de Baterías y Rack autonomía de baterías 30 minutos, para 2,5 KW.	